

A




PROLI spol. s.r.o. LED VESTAVNÉ SVÍTIDLO, BACKLIGHT MICROPRISMA UGR 33W 4300lm 4000K, IP44
SVÍTIDLO JE VYBAVENÉ ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM DIM DALI - STMÍVATELNÉ, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM

B



VYRTYCH a.s. SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ GRIFON-LED-AS-7000-4K, 48W, 4323lm, 90,1lm/W, IP40

N1



VYRTYCH a.s. PALAS-LED-1-M2-ST, 1h Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 6.6 W, 241 lm, 36.5 lm/W, IP65



Střídavý spínač 10AX, 250V AC, typ tango bílá



Tlačítko spínač 10A, 250V AC, typ tango bílá



Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami vestavná 16A, 250V AC, IP 40, typ ABB bílá



Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami 16A, 250V AC, IP 40, typ ABB bílá s přepěťovou ochranou
Přepěťová ochrana pro zásuvky v parapetních žlebech je vestavná, není součástí zásuvek.

SB22



Kabelová vývodka TA 3938A-A106B pro ovládání termostatických hlavíc



Zásuvka komunikační vestavná, typ ABB bílá

RACK



Rozvaděč strukturovaných rozvodů RACK viz dodávka slaboproudých rozvodů

RU 13



Rozvaděč OCEP EATON TYP BF-O-2/48-C na omítku, sestavený dle výkresu č. EI 0.5

RJ 43



Stávající patrový OCEP zapuštěný rozvaděč výrobce STAVOKONSTRUKCE n.p. UHŘÍNĚVES viz TZ.
postupně doplňovaný v průběhu životnosti



Uzemnění na stávající uzemnění objektu

ROZVODY BUDOU PROVEDENY :

1. Kabely CYKY, UTP KAT. 6E uloženými v kabelovém parapetním žlabu ve stolech.
2. Kabely CYKY uloženými v omítkce.
3. Kabely UTP KAT. 6, JYTY uloženými v trubkách monoflex v omítkce.

Krabice, přístroje osazené na hořlavých materiálech budou podloženy podložkami z nehořlavých látek.

Zásuvky ve stolech budou osazeny v parapetním žlabu - je součástí dodávky stolů.

Zásuvky pro počítače a elektronická zařízení jsou navrženy se svodičem přepětí .

Při souběhu a křížení silnoproudých a slaboproudých zařízení nutno dodržet příslušné ČSN-EN.

Výběr barevných odstínů přístrojů a zásuvek bude upřesněn dle návrhu interiéru a investora.

V místě prostupů mezi požárními úseky budou veškeré prostupy kabelů a vodičů požárně dělícími konstrukcemi požárně utěsněny na stanovenou požární odolnost a hořlavost (např. protipožární systém firmy PROMAT ČR)!!!