



## POZNÁMKA:

ZÁSUVKY V LAVICÍCH A V KATEDŘE JSOU OSAZENY V PARAPETNÍCH ŽLABECH A JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY NÁBYTKU

KOMUNIKAČNÍ ROZVODY JSOU PROVEDENY DATOVÝM KABELEM UTP KAT. 6E ULOŽENÝM V TRUBKÁCH MONOFLEX VE ZDI A V PARAPETNÍM ŽLABU V LAVICÍCH.

ROZVODNÁ SOUSTAVA - 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S

LEGENDA K VÝKRESŮM VIZ VÝKRES Č. EI 0.2

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	PROJEKCE ELEKTRO JINDŘICH VOCÁSEK OPOČNICE 13 289 04 OPOČNICE e-mail: vocasek. elektroprojektovani@gmail.com http: www.elektroprojektovani.cz	
Jindřich VOCÁSEK	Jindřich VOCÁSEK				
OKRES: Nymburk		OBEC: Poděbrady			
INVESTOR: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166/9, 290 01 Poděbrady II					
GYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD. PODĚBRADY POČÍTAČOVÁ UČEBNA EI - ELEKTROINSTALACE				FORMAT	2 A4
				DATUM	06.2024
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO:	32JV24
Situční schéma datových rozvodů - počítačová učebna 2.NP.				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU EI 0.5