



Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče úsek památkové péče

Datum: V Brandýse nad Labem dne 1.12.2021

PROTOKOL

Věc: Kontrolní den č. 1 – Oprava oken na hlavní budově, č. p. 97 KP, poz.p.č.st. 17/1,
Masarykovo náměstí, k. ú. Brandýs nad Labem

Přítomni:

za MěÚ Brandýs n/L-St.Boleslav

odbor SÚÚPPP, úsek památkové péče

jiřina.paceltova@brandysko.cz

Za majitele

zdenek.simerka@ompv.cz

Mgr. Jiřina Paceltová

Zdeněk Šimerka

Provedl kontrolní prohlídku, na které bylo shledáno a dohodnuto následující:

- Bylo provedeno jedno vzorové okno v místnosti č. 223 (2.NP nad branou).
Na okně je nový ráťák; z vnější strany nově provedené tmelení sklařským
tmelem v originální barvě tmele (šedozlato bílá); nově opravené zasklívací listy
z vnitřní strany; opravené plechové okapnice.
- Mimo okno na samostatném vzorku bylo provedeno tmelení a ráťák
krasí barvou shodnou s barvou oken k prověření, zda na tmele
bude ráťák držet. Tato úprava byla součástí žádosti a jako taková
byla schválena závažným stanoviskem č.j. OSÚÚPPP-99923/2021-PACJI.
- Byly dodrženy všechny podmínky výše uvedeného stanoviska. Podle předvidené
vzorového okna je možné opravit všechna ostatní.

Paulloraš.

Zdeněk Šimerka
ZDENĚK ŠIMERKA

Skončeno, přečteno, podepsáno.