

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 30-31 k veřejné zakázce: II/245 - Čelákovice obchvat

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

30.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dovolujeme si upozornit na chybu v dokumentu V124/2021 zabývající se diagnostikou PAU v asfaltových vrstvách. Na str. 3 je uvedena tabulka, která zařazuje asfaltové vrstvy do příslušných tříd ZAS. Vlastní zpráva uvádí, že v příloze 1 jsou laboratorní stanovení PAU. V dokumentu jsou uvedeny laboratorní protokoly č. 120423 a 120 424, které obsahují hodnoty vodných výluhů, které se používají při dokladování kvality odpadů ukládaných na skládku. V těchto rozborech se hodnoty PAU nevyhodnocují. Pro správné zařazení asfaltových směsí z hlediska případného nakládání s odpady jsou primárně zásadní hodnoty kongenerů PAU v sušině. Zásadní je to zejména u směsí ZAS – T3 a ZAS - T4, kdy by se mohlo jednat o nebezpečné odpady. Žádáme o doplnění zprávy o tyto protokoly.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Doloženo.
31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o informaci, jak provádět filtrační geotextílii současně s pažením v vsakovacím příkopu min. šířky 1m a hloubky místy do 3,5 m?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Postup je na zhotoviteli, který navrhne před výstavbou technologický předpis, který odsouhlasí tým správce stavby včetně koordinátora BOZP.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 120119T14N70Ycz.pdf
- 120120T14N72Ycz.pdf
- 120121T14N73Ycz.pdf
- Protokol o odběru vzorků – M.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 07. 08. 2024 v 9:00.