

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo zadavatele:	Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno Švermov
IČO zadavatele:	712 34 462
Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov - opakování

Zadavatel poskytuje s ohledem na dotazy dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Uchazeč žádá zadavatele o sdělení, jaký systém MaR je ve stávajícím objektu. Zároveň žádáme o informaci, zda bude MaR komplet demontován, a nebo se jedná o doplnění stávajícího systému.

Odpověď na dotaz č. 1:

Nejedná se o doplnění stávajícího MaR. Stávající systém MaR bude kompletně demontován a nahrazen novým systémem MaR. Demontážní práce EI a MaR (rozdávěč + kabeláže) jsou součástí výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

rádi bychom Vás požádali o úpravu/vysvětlení specifikace navržených výplní otvorů. V dokumentech s názvem Návrh výplní otvorů pro dotčené objekty je uveden požadavek pouze na sklopná okna, stejně tak je tam uveden požadavek u kování na celoobvodové, pěti polohové (s mikroventilací).

Dle dodavatelů plastových oken, nelze pouze u sklopného okna provést pěti polohové otvírání (s mikroventilací), sklopná okna mají jen dvě polohy, stejně tak by zde chyběla pojistka proti chybné manipulaci.

Uvedené požadavky lze splnit pouze pokud by okno bylo otevíravé/sklopné.

Prosíme o správnou specifikaci výplní otvorů.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výměna výplní otvorů je navržena pouze u několika objektů, a to do vedlejších prostor (suterén, sklad, schodiště, apod).

Správně je tedy specifikován požadavek na čistě sklopná okna.

Specifikace kování není ve výpisu uvedena správně. Platí požadavek na standardní kování pro sklopná okna. Tj. klika se dvěma polohami, pojistka resp. omezovač sklopení.

Na soupis prací dodávek a služeb toto upřesnění nemá vliv.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 5. srpna 2024 do 10:00 hod.

Přílohy: bez příloh

V Kladně dne dle el. podpisu

Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb
Bc. Tomáš Abrham, ředitel