

V Říčanech dne 18.07.2024
 Reg. č.: VZ-0368/00066001/24
 Č.j.:1140/24/KSUS/PVZ/DRO
 Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1–3 k veřejné zakázce „II/241 Horoměřice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Zadavatele o poskytnutí protokolů z provedených vývrtů včetně kompletní zprávy a fotodokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel doplnil PAU.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je u položky 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 50 MM uvedeno množství 14 585,00 m² , avšak u položky FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH je uvedeno (úsek 2. - 3 250 m² x 0,120m) + (OK- 1 014 m² x 0,05m) + (most – 280 m ² x 0,05m) + (úsek 1. + 3. - 10 321 m² x 0,270m)
	Žádáme zadavatele o kontrolu skutečného množství a případnou úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil rozpočet.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Zadavatele o upřesnění podrobné specifikace trativodu – rozměr, umístění včetně jeho napojení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Drenážní trubka PVC DN 100 mm bude umístěna v místě sanace aktivní zóny a s napojením do stávající trativody.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený soupis prací
- 2 doplněné zařazení PAU

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu na 33 576 210,29 Kč bez DPH a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.08.2024 do 9:00 hod.