

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo zadavatele:	Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno Švermov
IČO zadavatele:	712 34 462
Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov - opakování

Zadavatel obdržel námitky dodavatele proti zadávacím podmínkám, konkrétně proti článku 11.5.2 písm. b) zadávací dokumentace, který stěžovatel považoval v námitkách mj. za rozporný se zásadou přiměřenosti či zásadou zákazu diskriminace dle § 6 ZZVZ.

S ohledem na informace uvedené v námitkách se zadavatel rozhodl požadavek dle článku 11.5.2 písm. b) zadávací dokumentace zmírnit.

Zadavatel zejména s ohledem na dodavatelem podané námitky proti zadávacím podmínkám mění článek 11.5.2 písm. b) zadávací dokumentace tak, že nově zní:

b) alespoň dvě (2) zakázky na stavební práce zahrnující instalaci plynových tepelných čerpadel (případně plynového tepelného čerpadla) s instalovaným výkonem kotelny alespoň 50 kW u každé realizace, přičemž výkon samotných plynových tepelných čerpadel (plynového tepelného čerpadla) musí být alespoň 40 kW, zbytek výkonu může tvořit bivalentní zdroj.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje dle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku, a to do 28. srpna 2024 do 10:00 hod.

Přílohy: upravená zadávací dokumentace
upravená příloha č. 4 zadávací dokumentace

V Kladně dne dle el. podpisu

Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb
Bc. Tomáš Abrham, ředitel