

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ (REVIZNÍ ZPRÁVA)

POŽÁRNÍ KLAPKY

OBJEKT: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353

DATUM KONTROLY (od – do): 28.2.2024

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY: 8/2024

POČET ZKONTROLOVANÝCH PK: 4 ks

JMÉNA PRACOVNÍKŮ: Martin Bernard

Na základě montážních a servisních postupů a proškolení dle rozsahu a obsahu stanoveného výrobcem byly provedeny pracovníky Bernardklima kontroly provozuschopnosti na výše uvedená požárně bezpečnostní zařízení. Kontroly prováděli pouze pracovníci, kteří absolvovali odborné školení a mají vydané platné osvědčení o způsobilosti k dané činnosti.

PROVEDENÁ ČINNOST:

- Zařízení byla odzkoušena ruční aktivací spouštěcího mechanismu.
- Byla zjišťována zjevná mechanická poškození klapky a pohonu, stav uložení a závěsů jednotlivých komponentů a provedeny drobné údržbové práce (promazání hybných částí aj.).
- Po deaktivaci spouštěcího mechanismu byla zkontrolovaná zařízení vrácena do pohotovostní polohy OTEVŘENO.

O provedených kontrolách byl proveden zápis do revizních knih se závěrem :

Zkontrolovaná požárně bezpečnostní zařízení – požární klapky - **byla – nebyla*** shledána plně funkčními a bez závad a dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášky MV č.246/2001 o stanovení podmínek požárních podmínek a výkonu státního dozoru **jsou – nejsou*** PROVOZUSCHOPNÁ.

Závady (k odstranění po revizi) :

- Bez závad

Prohlášení: Osoba provádějící popisovanou činnost v rámci revize prohlašuje, že splnila podmínky stanovené právními předpisy, normovými požadavky a průvodní dokumentací výrobce kontrolovaného typu požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu ust. § 10, odst. 2 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Martin Bernard
Montáž a servis klimatizací a tepelných čerpadel
Tř. Rudé armády 89, Cvrčovice 273 41
IČ: 874 39 590 DIČ: CZ8408300703
Email: Bernard.Martin@seznam.cz
GSM: 420 606 604 116

Ing. Miroslav Mendlík
OZD PO: 090 246/02
BOZP: 178/PRR/2022

RAZÍTKO, EV.ČÍSLO A PODPIS
(všech osob, které se podíleli na kontrolách) :

***Nehodící se škrtněte**