

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4–6 k veřejné zakázce „II/241 Horoměřice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	1) V dodatečné informaci č. 1 odpověděl Zadavatel viz níže	
	3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Žádáme Zadavatele o upřesnění podrobné specifikace trativodu – rozměr, umístění včetně jeho napojení.
		Vysvětlení zadávací dokumentace Drenážní trubka PVC DN 100 mm bude umístěna v místě sanace aktivní zóny a s napojením do stávající trativody.
V Technické specifikaci je stále uvedeno vedení trativodu v příkopu. Žádáme Zadavatele o doplnění vzorového řezu s detailem k provedení trativodu (umístění a rozměr) a úpravu Technické specifikace.		
Vysvětlení zadávací dokumentace		
Podélná drenáž bude provedena o rozměru uvedeném v rozpočtu s umístěním odpovídajícím vzorovým listům staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy, VL1 – vozovka a krajnice č. 51-01 – Silniční drenáž pod nezpevněnou krajnicí (k dispozici na www.pjpk.cz) – Upravena TS.		
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	V soupisu prací na položce 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 je uveden chybný výpočet (2000mx1,0mx0,6m). Z výpočtu je patrné, že by výsledek měl vycházet v MJ m3. V soupisu prací je uvedena správná měrná jednotka M2 s množstvím 1200,00.	
	Žádáme Zadavatele o kontrolu množství na položce 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2.	
Vysvětlení zadávací dokumentace		
Upraven rozpočet		
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	Na základě vizuální prohlídky opravovaného úseku si zhotovitel všiml, že v některých částech úseku se nachází jednostranná svodidla. V soupisu prací ani v Technické specifikaci tyto není s montáží a demontáží svodidel uvažováno. Zhotovitel se domnívá, že s ohledem k sanacím krajnic a stržení příkopů budou tyto práce nezbytné. Žádáme Zadavatele o doplnění položek do soupisu prací.	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	

	Upraven rozpočet.
--	-------------------

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II-241 Horoměřice ZAD rozpočet-Rev2.xlsx
- II-241-Horoměřice -TS-Rev1.pdf

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu na 33.837.632,59 Kč bez DPH a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09. 08. 2024 do 9:00 hod.