

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 36-37 k veřejné zakázce: II/245 - Čelákovice obchvat

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Žádáme zadavatele o doložení proveditelnosti etapizace stavby v místech napojení na stávající komunikaci. Dle výkresové dokumentace není zcela jasná proveditelnost vzhledem k rozdílu mezi niveletou a stávající komunikací (především na SO103). |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace V místě napojení SO103 dochází k navázání nivelety na stávající komunikaci (km 0,000). Směrový oblouk začíná v km 0,012 ³⁸ .(viz PP). Zároveň se komunikace SO103 rozšiřuje do směrového oblouku a odklání se od stávající komunikace. V místě napojení může být realizována část SO103 pouze v šířce zajišťující provizorní provoz s šířkou pruhu min. 2,75 – 3,00 m a tím si připravit rezervu pro napojení vrstev při dobudování komunikace dle druhé etapy. |
| 37. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vzhledem k tomu, že netušíme kolik času bude od podpisu smlouvy do zahájení realizace, je třeba reálně uvažovat i o potřebném termínu na zpracování RDS. Ptáme se Zadavatele, zda dostane vítěz veřejné zakázky dokumentaci v otevřeném formátu, tedy například ve formátu DWG nebo DGN s vazbami jednotlivých vrstev, pro zpracování navazujícího stupně dokumentace tedy RDS? Pokud zadavatel tuto dokumentaci neposkytne, požadujeme zdůvodnění takového kroku a postoje zadavatele, protože otevřená forma dokumentace reálně umožní navázat na předchozí stupeň, který by již investor měl mít a neexistuje žádný jiný důvod proč mít otevřenou verzi dokumentace než ten, aby jí bylo možné využít pro další stupeň. |
| | |
| | Po výběru zhotovitele bude dokumentace v DWG poskytnuta. |