

[všem známým dodavatelům]

V Bratislavě, dne 14.08.2024

VĚC: Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „ZZVZ“) **Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Smíchov, IČO: 70891095** (dále jen „Zadavatel“) zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněného v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie dne 04.07.2023 pod značkou 2023/S 126-402081 a ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.07.2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-028181 (dále spolu jen „Oznámení“) jednací řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. ZZVZ pro zadání veřejné zakázky s názvem „**Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 6**“ (dále jen „Jednací řízení“).

Dne 7.8.2024 byla prostřednictvím systému E-ZAK Zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od účastníka Jednacího řízení. Tímto si Vám Zadavatel dovoluje poskytnout níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace	
Číslo	Obsah žádosti a odpověď
1	Obsah žádosti: <u>SOŠ a SOU Beroun:</u> 1. Prosíme zadavatele, aby stanovil typ střešní krytiny na budově školy a počet střešních oken. 2. Škola by ráda podkroví v budoucnosti využívala. Není proto lepší řešit zateplení půdního prostoru formou nadkroevní izolace, pokud se bude již dělat nová střešní krytiny včetně ovládaní a pojistné hydroizolace? 3. Pokud by se zateplovala podlaha půdy jen volně loženou izolací nebo foukanou izolací, prosíme o stavení plochy pochozích lávek pokud možno v procentech/m2 půdorysné plochy. 4. Mykologický průzkum bude v ceně dodavatele, nebo si zadavatel zajistí sám? 5. Prosíme o stanovení rozsahu výměny elektroinstalace. Dle prohlídek je v havarijním stavu škola, DM a dílny. Máme rozumět, že pokud se osvětlení mění na třech objektech, bude se současně dělat i rekonstrukce elektroinstalace? 6. Prosíme o zaslání počtu zásuvek pro typickou třídu. Bude požadován i rozvod datových kabelů a pokud ano, je nutné stanovit počty datových zásuvek. 7. Bude součástí elektroinstalace i audio video? Pokud ano, prosíme specifikovat. 8. Jaká část budovy školy (hlavní budova) se bude zateplovat?

	Odpověď: 1. Zůstane zachován stávající počet střešních oken. Na hlavní budově se nachází 10 střešních oken o rozměrech 700 x 700 mm. Typ střešní krytiny je uveden v aktualizované verzi přílohy B3A, která bude zveřejněna v rámci změny, resp. doplnění zadávací dokumentace č. 2. 2. Zadavatel trvá na zachování zateplení stropní konstrukce. 3. Zadavatel prosí účastníky, aby v rámci svých nabídek uvažovali s 20 % celkové plochy jako pochozí. 4. Zadavatel prosí účastníky, aby do svých nabídek zahrnuli zajištění mykologického průzkumu. 5. Rozsah rekonstrukce elektroinstalace je popsán v studii, která bude zveřejněna v rámci změny, resp. doplnění zadávací dokumentace č. 2. 6. Tyto informace jsou popsány v studii, která bude zveřejněna v rámci změny, resp. doplnění zadávací dokumentace č. 2. 7. Tyto informace jsou popsány v studii, která bude zveřejněna v rámci změny, resp. doplnění zadávací dokumentace č. 2. 8. Uvedené je popsáno v aktualizované příloze B3A, která bude zveřejněna v rámci změny, resp. doplnění zadávací dokumentace č. 2.
2	Obsah žádosti: VOŠ a SZŠ Benešov: 1. Prosíme o zjištění spotřeby zemního plynu pro kotelnu skleníky, která není součástí EPC projektu, spotřeba má však vliv na určení referenčních spotřeb pro EPC. 2. Prosíme o stanovení rozsahu výměny elektroinstalace a požadavky na datové kabely. 3. Dle prohlídek jsou rozvody v nevyhovujícím stavu v objektu DM, přičemž část rozvodů se již mění v rámci rekonstrukce sprch a wc v 1.a ve 2.NP. Předpokládáme, že nebude povoleno vedení kabeláže v lištách. Odpověď: 1. Pro dané prostory neexistuje podružné měření a Zadavatel tyto informace tedy nemá k dispozici. 2. Tyto informace jsou popsány v studii, která bude zveřejněna v rámci změny, resp. doplnění zadávací dokumentace č. 2. 3. Ano, Zadavatel prosí účastníky, aby uvažovali s vedením kabeláže v drážkách. Vedení v lištách není žádoucí. Další jsou informace jsou popsány v studii, která bude zveřejněna v rámci změny, resp. doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Prosím, vezměte na vědomí uvedené vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace.

S pozdravem



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Křiškovyho 16
851 04 Teplice

Tatra Tender s.r.o.

Mgr. Vladimír Oros, jednatel