

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

17.09.2024

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0340/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-3 k veřejné zakázce „III/00315, III/10113 Radlák - Kostelec u Křížků - II.etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 103 je uvedeno v popisu pol. 572224, že spojovací postřik je určen pro ACO 11+ 50/70 tl. 30 mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení popisu pol. 572224.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel sděluje, že v položce č. 572224 je chybně uveden popis položky. Zadavatel upravil popis soupisu prací, množství položky je v pořádku.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 103 je uveden v pol. 574A04 asfaltový beton podkladní ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm. Ve vzorovém příčném řezu a technické zprávě je uvedena směs ACL 16+ 50/70 tl. 40 mm. Žádáme zadavatele o uvedení soupisu prací a projektové dokumentace do souladu.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel sděluje, že se jedná o chybnou položku vrstvy. Platí uvedená směs ACL 16 + 50/70 v tl. 40 mm jak je uvedeno v PD. Soupis prací byl upraven výměra položky zůstala neměnná.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **47 980 590 Kč** bez DPH☒ uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v 2-3**¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval