



Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie
Kladno, Cyrila Boudy 2954

"Škola nás baví, chodíme sem rádi!"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

ZADAVATEL: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
se sídlem: Cyrila Boudy 2954, 27201 Kladno

IČO: 61894371

zastoupený: RNDr. Václav Opatrný, ředitel školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce školní kuchyně“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 09.09.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V Požárně bezpečnostním řešení (DPS-05/2023) je požadováno pro dveře mezi strojovnou VZT (0.16) a chodbou (0.05) osadit požární dveře EW 30/DP3. V tabulce dveří na výkrese D.1.1.b a ve výkazu výměr (položka č. 188) je požadována požární odolnost 45 min. Žádáme zadavatele o sdělení, který z uvedených parametrů platí.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že se bude řídit Požárně bezpečnostním řešením a budou osazeny dveře EW 30/DP3.

Dotaz č. 2:

V Technické zprávě k elektroinstalaci (D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA) je v bodě „7. Osvětlení kuchyně“ odvolávka na dokument – protokol o výpočtu osvětlenosti. Žádáme zadavatele o poskytnutí uvedeného protokolu.

Odpověď zadavatele č. 2:

Protokol bude vložen do zadávacích podmínek na profilu zadavatele. Zároveň je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 došlo podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o její celou původní délku, tj. do **09.10.2024 do 14:00 hod.**

V Kladně

RNDr. Václav Opatrný
ředitel školy