



LEGENDA KOTELNY - STÁVAJÍCÍ

1	PLYNOVÝ KOTEL BROTJE, VÝKON 12,0 – 47,9 kW
2	ANULOID
3	ROZDĚLOVAČ–SBĚRAČ
4	ZÁSObNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV
5	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)
1.01	Učebna - dílna	72.91
1.02	Učebna - dílna	105.07
1.03	Chodba	8.92
1.04	Vstupní hala	5.15
1.05	WC	12.81
1.06	Úklidová místnost v výlevkou	9.35
1.07	Kabinet	14.43
	Celkem	228.91

LEGENDA

	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO RADIK TYP – VÝŠKA/DĚLKA
K25	KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ, DN 25
STAD25	VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD, DN 25
W ()	VENTILOVÁ VLOŽKA (PŘEDNASTAVENÍ)
RŠK	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK
RV15 ()	RADIÁTOROVÝ VENTIL, DN 15 (PŘEDNASTAVENÍ)
RŠ15	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ, DN 15
	TOPNÁ VODA 70°C
	ZPÁTEČKA 55°C
UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ LZE POUŽÍT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ VÝROBKY	

POZNÁMKA

ZDROJEM TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ JE STÁVAJÍCÍ PLYNOVÁ KOTELNA
ROZVOD ÚT BUDE NAPOJEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU V KOTELNĚ,
NA TOPNÉ VODĚ BUDE OSAZENA VYVAŽOVACÍ ARMATURA STAD, NA ZPÁTEČCE KULOVÝ UZÁVÍRACÍ KOHOUT

MAJITEL: Středočeský kraj Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5		PETR POTOČKA SEDLÉC 65	
HOSPODAŘENÍ SE SVĚŘENÝM MAJETKEM KRAJE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Palackého náměstí 100, Palackého náměstí 100/17, 268 01 Hořovice			
VYPRACOVAL: PETR POTOČKA		kopie:	
AKCE: ZMĚNA ÚČELU + STAVEBNÍ ÚPRAVY části objektu č.p. 28, Tlustice		ÍČO: 49836188	DATUM: 07/2024
ČÁST: D.1.4. TPS – VYTÁPĚNÍ		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	MĚŘÍTKO: 1:75
OBSAH: ÚT – PŮDORYS 1.NP		FORMÁT:	VÝKRES Č. ÚT–1