

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Číslo jednací: MUVL/VYST/29229/2024/VaL
Číslo spisu: VYST/3828/2024/VaL
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Vančurová
Tel.: +420313039482
E-mail: lenka.vancurova@mesto-vlasim.cz
Datum: 25. června 2024

Žadatel:

Saffron Universe s.r.o., IČO 03595269
Zrzavého č. p. 1705/2a
Řepy
163 00 Praha 618

Sdělení

Dne 07.05.2024 byla na stavební úřad podána Vaše žádost o sdělení k záměru „Revitalizace obvodového pláště OA Vlašim a tělocvičny“ na adrese V Sadě č.p. 1565 ve Vlašimi.

Rozsah záměru:

Budova Obchodní akademie: Stavební úpravy budou obsahovat dokončení zateplení fasád kontaktním tepelným izolantem (polystyren tl. 160 mm) a s ním spojenou výměnu hromosvodu, úpravu dešťových svodů. Součástí zateplení bude též zateplení střešního pláště minerální tepelnou izolací splňující předpis Broof T03.

Budova tělocvičny: Stavební úpravy budou obsahovat zateplení fasád tepelným izolantem (polystyren tl.160 mm) + provětrávaná fasáda a s tím spojenou výměnu hromosvodu, úpravu dešťových svodů.

Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vámi navržený záměr a sděluje, že dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona se jedná o udržovací práce a stavební úpravy nezasahující do nosných konstrukcí, **které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu**. Udržovací práce negativně neovlivní zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Toto sdělení podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení stavby podle zvláštních předpisů.

Ing. Lenka Vančurová
oprávněná úřední osoba

Doručí se (datová schránka):

Saffron Universe s.r.o., Zrzavého č. p. 1705/2a, Řepy, 163 00 Praha 618, DS: PO, nrfsw3j

Spis „SÚ“