



VENKOVNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM:

- PROVOZNÍ SVISLÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM, PŘÍČLOVÝ SE DVĚMA ŠTĚŘÍNY
- CELKOVÁ DÉLKA ŽEBŘÍKU 5850 mm, ŠÍŘKA ŽEBŘÍKY 500 mm
- ŽEBŘÍK BUDE ODSAZEN OD PLOCHY PLÁŠTĚ BUDOVY CA.190 mm
- OBA ŠTĚŘÍNY PROVEDENY Z PROFILU "L" 60X60X6 mm
- NÁSTUPNÍ ÚROVEŇ 400 mm NAD ÚT, VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ NA STŘECHU 4750 mm NAD ÚT
- VZDÁLENOST OS PŘÍČLÍ MAX. 300 mm
- PRVNÍ PŘÍČEL VZDÁLENA OD NÁSTUPNÍ ÚROVNĚ MAX. 400 mm
- PŘÍČLE PROVEDENY Z KRUHOVÉ ŽEBÍRKOVÉ OCELI DN 20 mm DÉLKY 400 mm
- MEZI PŘÍČLEMI A STĚNOU MUSÍ BÝT PROSTOR MIN. 190 mm
- VÝSTUP NA STŘECHU ČELNÍ
- OCHRANNÝ KOČ BUDE TVOŘEN PODÉLNÝMI PRUTY STEJNOMĚRNĚ ROZMÍSTĚNÝMI PO OBVODĚ TŘMENU. TŘMENY BUDOU OSOVĚ VZDÁLENY MAX. 1500 mm, PŘIPEVNĚNY NA OBA ŠTĚŘÍNY.
- PODÉLNÉ PRUTY BUDOU UMÍSTĚNY UVNITŘ TŘMENE, ZAČÁTEK OCHRANNÉHO KOŠE BUDE V ÚROVNI 2785 mm NAD ÚT, T.J. 2385 mm NAD NÁSTUPNÍ ÚROVŇÍ
- ŽEBŘÍK BUDE KOTVENÝ PŘES ZATEPLENÍ FASÁDY DO ZDIVA POMOCÍ OCELOVÝCH KONZOL, KOTEVNÍCH PLECHŮ A CHEMICKÝCH KOTEV
- VEŠKERÉ ČÁSTI OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE ŽEBŘÍKU BUDE PŘEDLOŽENA AUTOROVÍ PROJEKTU K ODSOUHLASENÍ

PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ  
VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VYPRACOVAL	Pavel Kapička		
KONTROLOVAL	Pavel Kapička		
STAVEBNÍK	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
MÍSTO STAVBY	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
NÁZEV STAVBY	OA Vlašim - Dokončení PD - revitalizace obvodového pláště		
		FORMÁT	2 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	Obchodní akademie	DATUM	11/2023
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	Zámečnický prvek Z1	MEŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.11