

V Říčanech dne 27.09.2024
Reg. č.: VZ-0392/00066001/24
Č.j.: 1374/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6–10 k veřejné zakázce „III/1016 Kunice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ptáme se Zadavatele, je v objektu SO 101 v položce obrusné vrstvy ACO 11+ zahrnuta plocha mostu viz SO 201?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Ano, obrusná vrstva ACO 11+ na mostě je zahrnuta u SO 101.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Technické zprávě SO 101 se nachází informace, že v úsecích, kde bude pokládána nová dešťová kanalizace se nachází recyklace podkl. vrstev za studena. Avšak v soupisu prací se nenachází žádná položka na recyklaci za studena. Žádáme Zadavatele o upravení PD v souladu se soupisem prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se po překlep, v místech, kde bude pokládána nová kanalizace bude položena vrstva SC 0/32 C3/4. Upravená TZ SO 101 je přiložena.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací se nachází položka č. 93767 MOBILIÁŘ – PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY v množství 3 ks. Avšak chybí popis vybraného mobiliáře. Žádáme Zadavatele o výkres či popis daného přístřešku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Daná položka představuje demontáž stávajících přístřešků BUS a jejich zpětné osazení v nové pozici.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Zadavatele o doplnění ceníku odkupu materiálu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Ceník jakožto i další potřebné směrnice jsou zveřejněny na profilu zadavatele. V návrhu smlouvy je uveden odkaz na danou směrnici.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V návrhu smlouvy o dílo konkrétně v článku 9 chybí u rozdělení objektů mezi zadavatele č. 1 a č. 2 objekty SO 110.a Chodník – uznatelné náklady, SO 110.b Parkoviště – neuznatelné náklady a SO 110.1 SSZ u přechodu pro chodce u BUS zastávky „Kunice, Vidovice“. Doplní zadavatel tyto objekty do rozdělení objektů v návrhu smlouvy o dílo?

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel doplnil chybějící stavební objekty do návrhu smlouvy.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravená technická zpráva
- 2 upravený návrh smlouvy

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03.10.2024 do 9:00 hod.