

**Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**pracoviště Praha**

**nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, ☎ 221 621 111**

Č.j.: 100/66329/2014

Vyřizuje: Jana Chudá

☎ 221 621 451

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

231.2 A/5

dnem 28.1. 2015

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Odbor životního prostředí

V Praze dne 31. 12. 2014

Věc: povolení zřízení vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") , ve znění pozdějších předpisů.

## ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) stavebníku, kterým je kterým je **Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČO 00240079, CZ – NACE 841 100 a **Středočeský kraj**, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČO 70891095, v souladu s § 106 a po provedeném řízení podle ust. § 115 vodního zákona

### p o v o l u j e

provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1) vodního zákona

### přeložky vodovodu a kanalizace

na pozemcích parc.č. 1472, 1893, 1894, 1895, 2004, 1041/5, 1041/10 ,1041/11, 1041/12, 1821/47, 1844/1, 1863/1, 1865/1,1865/5, 1878/1, 317/11, 330/51, 330/53, 330/54, 330/60, 330/61, st. 3 a st.1116 a **zrušení studny**, na pozemku parc.č. 1472 v k.ú. Brandýs nad Labem, v souvislosti stavby rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. „Pražská“.

Stručný popis projektu:

#### SO 301 - Vodovod

- Přeložka řadu G1 – délka 253,16m – TLT 400
- Přeložka řadu A4 – délka 739,17m – PE100 225x20,5
- Přeložka řadu B5 – délka 73,97m – PE100 160x14,6
- Řad V1 – délka 51,87m – PE100 50x4,6
- Řad B10 – délka 25,92m – PE100 90x8,2
- Řad B11 – délka 19,26m – PE100 90x8,2
- Řad B12 – délka 10,13m – PE100 160x14,6

- Řad A4c – délka 33,26m – PE100 160x14,6
- Řad B13 – délka 20,64m – PE100 90x8,2
- Řad B14 – délka 14,28m – PE100 90x8,2
- Řad B15 – délka 4,25m – PE100 90x8,2
- Řad V2 – délka 16,93m – PE100 110x10
- Řad C1 – délka 10,03m – PE100 110x10

Přeložky vodovodních řadů A4, G1 a B5 budou navazovat na stávající potrubí těchto vodovodních řadů. Stávající potrubí LT400 řadu G1 bude nahrazeno novým potrubím z tvárné litiny DN400. Stávající hydranty budou nahrazeny novými hydranty, jeden z nich bude nadzemní. Hydranty budou sloužit pro provozní a požární účely.

#### O 302 – Kanalizace – řad

Stoka A	PP SN10	DN 400	69,0 m
Stoka B	PP SN10	DN 300	45,0 m
		DN 400	332,40 m
		DN 500	255,69 m
Stoka BA	PP SN10	DN 400	22,90 m
Stoka BB	PP SN10	DN 400	9,85 m
Stoka BC	PP SN10	DN 400	18,31 m

Okružní křižovatka Pražská x Průmyslová a část rekonstruované ulice Pražská jsou odvodněny dvěma hlavními stokami (stoka A a stoka B), které budou napojeny do stávající stok jednotné kanalizace uložených v ulici Průmyslová a v ulici Pražská. Vstupní šachty jsou navrženy standardní prefabrikované železobetonové ø1000, s poklopy pro dopravní zatížení D400 typu BEGU.

Orientační určení polohy (souřadnice X,Y v souřadnicovém systému S-JTSK)<sup>6)</sup>

Začátek X: 1035368.9087; Y: 725077.3426, konec X: 1034783.3346; Y: 724654.0900

#### SO 306 – zrušení studny na pozemku parc. č. 1472 v k.ú. Brandýs nad Labem

Jedná se o nepoužívanou studnu. Studna bude v úrovni zvodněné vrstvy zasypána čistým štěrkem nad úrovní zvodněné vrstvy bude zasypána inertní zeminou. Pod skladbou komunikace bude vrstva z jílového těsnění tl. 280 mm.

Další podrobnosti jsou v PD, zpracované ing. Petrem Kokešem v 10/2013 pod č.zak. 96-01-2010.

Povolení se uděluje za předpokladu, že splníte tyto podmínky:

1. Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace. Pro stavebníka ověřené vyhotovení dokumentace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
2. Stavba se nesmí dotknout zájmů sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny vstupy i vjezdy, bude zajištěna stabilita sousedních nemovitostí a případná omezení s nimi budou předem projednána.
3. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytyčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy tj Telefonika a.s., č.j.568200/13 ze dne 25.4.2013, ČEZ Distribuce a.s., ze dne 25.4.2013 pod č.j. 0100157675, Stavokomplet spol s r.o ze dne 16.7.2013 č.j. 017V/2013/Br, RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 15.8.2013, č.j. 5000826082, TV Cable

s.r.o. 19.8..2013 č.j. 175/val., AVE CZ s.r.o. ze dne 26.4.2013, SŽDC, s.o. ze dne 16.8..2013, č.j. 17787/2013-OR-PHA.-OPS-1863-S-715/Pr.

4. Stavebník provede stavbu v souladu se všemi platnými předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
7. Stavba bude dokončena 06/2017.
8. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas ve smyslu § 122 stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas předloží zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK, zápis o převzetí dokončené stavby, je-li sepsán, výkresy s vyznačením změn ke kterým došlo v průběhu stavby, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, stavební deníky, doklad o provedení archeologického výzkumu, vytýčení stavby, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, zkoušky těsnosti kanál. potrubí, kanalizační řád a doklady prokazující splnění podmínek povolení.
9. Při stavbě prováděné v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět hutnění záhozu a provádět neprodleně úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány předpoklady.
10. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohosp. staveb. Zdejšímu odboru bude předem oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
11. Kontrolní prohlídky stavby musí být prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních prohlídek.
12. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k prodejnám, domovním vstupům, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, jističům el. Vedení, veřejným telefonním stanicím, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě.
13. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany kde je provoz a v době noční osvětleny. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, popřípadě lávky.
14. Nejméně 1 měsíc před zahájením výkopových pracích, v komunikaci, požádá stavebník odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, provádění stavebních prací podle § 25, odst. 6, písm. c) zák.č. 13/1997 Sb, Po ukončení stavby bude terén uveden do původního stavu.

## **Odůvodnění**

I.  
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 20.3.2012 č.j. 086513/2011, které vydal odbor stavebního úřadu MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav..

II.

Dodržení podmínek územního rozhodnutí podle § 15, odst. 1 stavebního zákona ověřil stavební úřad dne 6.1.2014. pod čís. Jednací 000600/2014..

III. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 6 vyhl. Č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady.

IV.

K uvažovanému povolení stavby vodního díla se vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení: Telefónica Czech Republic a.s. RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce a.s. KSÚS Stč. kraje, Stavokomplet spol s r.o RWE TV Cable s.r.o. AVE CZ s.r.o. ze dne 6.12.2011, SZDC, s.o.

K uvažovanému povolení stavby vodního díla se vyjádřily tyto dotčené organizace a orgány státní správy: odbor stavebního úřadu, odbor dopravy, odbor územního rozvoje a památkové a odbor ŽP MěÚ Brandýs nad Labem.Stará Boleslav, ČEZ ITC Services a.s., České dráhy, Drážní úřad, sekce stavební, ČEPS, a.s., MERO a.s., ČEPRO, a.s. Povodí Labe s.p., KHS Stč. kraje a HZS Stč. kraje.

V.

Výsledek vodoprávního řízení:

O povolení stavby výše uvedené požádalo Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Středočeský kraj, které zastupuje na základě plně moci společností SUNCAD s.r.o., Na Lužinách 3, Praha 5.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny požadované doklady, bylo řízení usnesením zdejšího odboru ze dne 30.12.2013 pod č.j. 100/66329/2013 100/9504/2014, přerušeno a stavebník byl současně vyzván k doplnění žádosti. Usnesením ze dne 4.4.2014 po č.j. 100/9504/2014 byl prodloužen termín k doplnění žádosti.

Po doplnění chybějících dokladů bylo, ve smyslu ust. § 115 vodního zákona, svoláno jednání spojené s místním šetřením pozvánkou ze dne 24.11.2014 pod č.j. 100/100/66329/2014-pozv Všichni pozvaní obdrželi pozvánku včas.

Do dne jednání, které se konalo dne 16.12.2014, ani při jednání samém, nebyla proti projednávané stavbě vznesena žádná písemná ani ústní námitka. Při jednání byl stavebník upozorněn, že musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a rozhodnutích dotčených orgánů státní správy k tomuto záměru, dále správců a vlastníků podzemních zařízení, včetně podmínek v jejich vyjádření.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto jak ve výroku uvedeno.

Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky od nabytí právní moci. V případě, že udělené povolení nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení znovu požádat (§ 115 odst 4) stavebního zákona).

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst.1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne

jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka



Ing. Vlastislav Horáček  
Vedoucí odboru životního prostředí

*V. Horáček*

Na doručení

1. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1,
2. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
3. Helena Urbánková, Nad Kazankou 185/19, 150 00 Prahy 5
4. FRIM Mělník, s.r.o., Milady Horákové 176/68, 170 00 Praha 7
5. SECOLO 21, s.r.o., Boleslavská 31/4, 250 01 Stará Boleslav
6. SUNCAD s.r.o. nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13
7. Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy
8. ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
9. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
10. KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
11. TV Cable s.r.o., ul. 8. května 37, 772 00 Olomouc
12. S ŽDC, Správa dopravní cesty, Praha s.o., Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
13. AVE CZ odpadové hospodářství, Strojírenská 2345, 250 00 Brandýs nad Labem
14. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Na vědomí:

15. HZS Stč. kraje, Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav
16. KHS Stč. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
17. Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 80, 120 00 Praha 2
18. MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor ÚRaPP 250 01 Brandýs n/L