



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Veřejná zakázka
„Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav“

**Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní
Čáslav, příspěvková organizace**
IČO: 14801973
se sídlem Čáslav – Nové Město, Aug. Sedláčka 1145

V návaznosti na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatele, zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 16.08.2018:

Obracím se na Vás s žádostí o zodpovězení dotazu ohledně kondenzačního kotle na akci viz předmět.

- prosím o zjištění bližších parametrů pro kondenzační kotel, v TZ je napsáno následující: Plynový kotel pro ohřev VZT v kuchyni - V suterénu objektu kuchyně je osazen stávající plynový kotel 24 kW pro VZT jednotku. Tento kotel bude vyměněn za **nový kondenzační**. Odkouření /oddělený systém/ bude provedeno nově tak, aby odpovídalo ČSN 734201 – tzn. bude vyvedeno nad okna. Sání bude vedeno pouze přes fasádu.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

JEDNÁ SE KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU 24 KW PRO VZT JEDNOTKU, PROVOZOVANÝ NA KOTLOVÝ TERMOSTAT. NAD KOTLEM BUDE ROZDĚLOVACÍ KUS ODKOUŘENÍ A SÁNÍ, NASÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU BUDE PŘES FASÁDU , KOLENO + CCA 5M – DN80. ODKOUŘENÍ BUDE NAD STŘECHU, – KOLENO, VODOROVNĚ CCA 5 M, PROSTUP ZDÍ, KOLENO A SVISLÉ IZOLOVANÉ ODKOUŘENÍ NAD STŘECHU CCA 5 M – DN 80. SOUČÁSTÍ JE VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ČISTÍCÍ, REVIZNÍ KUSY, ÚCHYTY NA FASÁDU, KONCOVKA A POD. DIMENZE PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE DODANÉHO KOTLE !! JE NUTNÉ ZAPOČÍTAT ÚPRAVU PŘIPOJENÍ NA STRANĚ UT.

V Praze dne 20.08.2018

.....
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček &
spol., s.r.o.
JUDr. Hana Němečková, advokátka