

[všem známým dodavatelům]

V Bratislavě, dne 14.10.2024

**VĚC: Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace (pro finální nabídky) č. 6**

Zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „ZZVZ“) **Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Smíchov, IČO: 70891095** (dále jen „Zadavatel“) zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněného v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie dne 04.07.2023 pod značkou 2023/S 126-402081 a ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.07.2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-028181 (dále spolu jen „Oznámení“) jednací řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. ZZVZ pro zadání veřejné zakázky s názvem „**Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 6**“ (dále jen „Jednací řízení“).

Dne 7.10.2024 byla prostřednictvím systému E-ZAK Zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od účastníka Jednacího řízení. Tímto si Vám Zadavatel dovoluje poskytnout níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

<b>Žádost o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace</b>	
<b>Číslo</b>	<b>Obsah žádosti a odpověď</b>
1	<p><b>Obsah žádosti:</b></p> <p><b>SO-01 Domov Pod Skalami Kurovodice:</b></p> <p>Je opravdu požadována výměna zdroje tepla v prostorách prádelny (elektrické přímotopy)? Na prohlídkách bylo zjištěno, že v objektu jsou postupně nahrazovány původní elektrická akumulární kamna za nová. Náhrada nových akumulárních kamen je v tuto chvíli zmařená investice objektu.</p> <p><b>Odpověď:</b></p> <p>Zadavatel trvá na zachování opatření na výměnu stávajících zdrojů vytápění v budově prádelny za nová tepelná čerpadla vzduch-vzduch.</p>

Prosím, vezměte na vědomí uvedené vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace.

S pozdravem



TATRA TENDER  
Tatra Tender s.r.o.  
K/Čendryho 16  
811 04 Bratislava

**Tatra Tender s.r.o.**  
Mgr. Vladimír Oros, jednatel