

Věc : **Vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.**

Stavba: **II/268 x III/2683 Malobratřice, úprava nehodové křižovatky**

Dobrý den,

s předloženou projektovou dokumentací výše uvedené stavby souhlasím za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vydané k této stavbě ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. **797765/17**.

Stavba je podmíněna přeložením sděl. vedení(SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.(dále CETIN)!

Přeložení SEK společnosti CETIN je nutné projednat s Divizí Provoz, společnosti CETIN pracoviště Olšanská 6, Praha 3, kontaktní osoba p.Šulc, mob. 724227906, e - mail.: jan.sulc@cetin.cz .

Přeložku je nutné provádět dle platných norem ČSN – hloubka uložení + krytí kabelu. Spojky nechat přístupné mimo pozemní komunikace (vozovky, příjezdové cesty) a přístřešky či jiné stavby. Sdělovací kabely a zařízení musí být uloženy dle ČSN 73 6005 v chodníku u obruby, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

Kabely a zařízení SEK CETIN, nesmí být umístěny pod obrubou, uloženy ve vozovce v podélném směru a zpevněných plochách.

V místě stavby se nesmí navyšovat nebo snižovat terén – nivelita musí zůstat stejná
V případě nechráněných kabelů(např. v místě vjezdů, sjezdů, parkovacích míst, křížení komunikací apod.), je nutno tyto kabely uložit do betonových nebo plastových dělených chrániček s přesahem 0,5 m na každou stranu.

Na trasách SEK společnosti CETIN , nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná.

Na trasách nechráněných SEK CETIN nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti CETIN včetně montážního vozidla k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo opravu kabelů.

Před záhozem pozvěte pracovníka Správy a ochrany sítí (p. Stránský, mob. 606 656613), ke kontrole. Pracovník Správy a ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

V Mladé Boleslavi 24.1.2018

Luděk Stránský
Specialista správy a ochrany sítě