



Voda je život, chraňme ji!®

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

CR PROJECT s.r.o.
 Pod Borkem 319
 293 01 Mladá Boleslav

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
 61/18/Ge

Vyřizuje/linka
 Gerneriová/170

Ml. Boleslav
 19.1.2018

Malobratřice parc.č. 464, 449/1, 111/3, 78, úprava nehodové křižovatky II/268 x III/2683 - vyjádření ke stavebnímu řízení

- Pro stavbu (SO.110 Komunikace a odvodnění, SO.102 Propustky) vydala naše a.s. dne 22.12.2016 vyjádření k územnímu řízení č.j. 4131/169/Ge (PD je beze změny).

Na pozemku parc.č. 111/3 v k.ú. Malobratřice se nachází vodovodní řad PVC 110, 2 armaturní vodovodní šachty a odkalovací potrubí, které je uloženo i v komunikaci na parc.č. 449/1. Tato zařízení jsou vlastnictvím a správě naší společnosti.

Před zahájením stavby požádá investor o **vytyčení vodovodu** u provozu VaK v Mnichově Hradišti (pan Marek, tel. 326 771 014, amarek@vakmb.cz).

Přes komunikaci (pozemky parc.č. 78, 449/1 a 111/3) je uloženo potrubí vodovodu PE 160 (výtlak z ČS Soleček do vodojemu Obruby). Tento vodovod je ve vlastnictví obce Obruby. K provádění stavby v ochranném pásmu vodovodu je nutné mít souhlas vlastníka vodovodu (starosta obce p. Dufek tel. 602 323 933).

Při realizaci stavby **bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu** DN ≤ 500 mm - 1,5 m na obě strany od líce potrubí podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, popřípadě provozovatele.

Při předání staveniště bude provedena kontrola provozuschopnosti vodárenských armatur a osazení poklopů. Před realizací finálních povrchů komunikace a po dokončení stavebních prací požadujeme přizvání k opětovné kontrole (pan Marek). Pokud by během výstavby došlo k zanesení šachet nečistotami, musí dojít k vyčištění šachet.

Při změně nivelety požadujeme úpravu objektů na vodovodním řadu podle nově zvolené nivelety. Způsob úpravy poklopů bude zhotovitelem stavebních prací s námi předem projednán (pan Marek). Krytí vodovodu v komunikaci musí být min. 1,5 m podle ČSN 75 5401.

Prostorové uspořádání jednotlivých sítí technického vybavení podle ČSN 73 6005. Před zahrnutím míst střetu s vodovodem (souběh, křížení) požadujeme přizvání k provedení revize. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení.

Žádáme investora o oznámení zahájení stavby v dostatečném předstihu.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 91

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek



v. z. Danuše Dvořáková
vedoucí oddělení TPC

Obdrží: P 4