

CR PROJECT s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
4131/16/Ge

Vyřizuje/linka
Gemeriová/170

ML. Boleslav
22.12.2016

Malobratřice parc.č. 464, 449/1, 111/3, 78, úprava nehodové křižovatky - vyjádření pro územní řízení

K posouzení byla předložena dokumentace stavby pro objekty: SO.110 Komunikace a odvodnění, SO.102 Propustky.

Na pozemku parc.č. 111/3 v k.ú. Malobratřice se nachází vodovodní řád PVC 110 včetně armaturních šachet a odkalovacího potrubí, ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Před zahájením stavby požádá investor o **vytyčení vodovodu** u provozu VaK v Mnichově Hradišti (pan Marek, tel. 326 771 014, amarek@vakmb.cz).

Přes pozemky parc.č. 78, 449/1 a 111/3 je vedeno potrubí vodovodu PE 160 (výtlak z ČS Soleček do vodojemu Obruby). Tento vodovod je ve vlastnictví obce Obruby. K provádění stavby v ochranném pásmu vodovodu je nutné mít souhlas vlastníka vodovodu (starosta obce p. Dufek tel. 602 323 933).

Při realizaci stavby **bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu** DN ≤ 500 mm - 1,5 m na obě strany od líce potrubí podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, popřípadě provozovatele. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení.

Při změně nivelety požadujeme úpravu objektů na vodovodním řádu podle nově zvolené nivelety. Způsob úpravy poklopů bude zhotovitelem stavebních prací s námi předem projednán (pan Marek). Pokud by během výstavby došlo k zanesení šachet nečistotami, musí dojít k vyčištění šachet a proplachu potrubí. Před a po dokončení prací budou přizváni naši pracovníci ke kontrole provozuschopnosti vodárenských armatur. Prostorové uspořádání jednotlivých vedení inženýrských sítí podle ČSN 73 6005.

Žádáme investora o oznámení zahájení stavby v dostatečném předstihu.

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 91
Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek

Dr.

Obdržel: P 4

v. z. Danuše Dvořáková
vedoucí oddělení TPC