

*Voda je život, chraňme ji! ®*

CR Project s.r.o.  
Pod Borkem č.p. 319  
293 01 Mladá Boleslav, Čejetický

*Naše značka*  
**VP/20160634**

*Vyřizuje / linka*  
**Gemeriová/170**

*Mladá Boleslav*  
**22.8.2016**

**k.ú. Malobratřice parc.č. 449/1**

**II/268 x III/2683 Malobratřice, úprava nehodové křižovatky**

**Krajská správa a údržba silnic, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha, Smíchov**

Žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „VaK MB a.s.“).

Naše společnost vydává následující vyjádření:

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě VaK MB, a.s.

*Zvolený polygon zájmového území je příliš rozsáhlý (mimo měřítko). Nelze poskytnout podrobnější mapové podklady. Pro zpracování dokumentace je možné požádat o digitální zákresy sítí na základě potvrzené objednávky (formulář). Zákresy zařízení ve správě naší a.s. jsou zpoplatněny. Nahlédnutí do našich podkladů je zdarma (vždy v úřední dny pondělí a středa 7.00-16.30 h).*

**Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 23 odst. 3 a 5 následovně:

- a)** u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b)** u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c)** u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem příslušného správce sítí.

**Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) týkajícího se stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.**

Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení našich zájmů. Požadujeme předložení zejména koordinační situace stavby se zákresem našich zařízení, včetně vyznačení ochranného pásma vodovodu a kanalizace.

**Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní.** Poloha trubních a kabelových vedení zobrazená přerušovanou čarou je pouze orientační s neověřeným průběhem, proto je vždy nutné vytyčit trasu vedení v terénu. Trubní a kabelová vedení vyznačená v mapových podkladech plnou čarou byla zaměřena geodeticky před záhozem.

**Vytyčení vodohospodářských zařízení:**

Vodovod - Mnichovo Hradiště	Aleš Marek	326 771 014	<a href="mailto:amarek@vakmb.cz">amarek@vakmb.cz</a>
-----------------------------	------------	-------------	--

S dotazy k vydanému vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu: [tpc@vakmb.cz](mailto:tpc@vakmb.cz) nebo na těchto telefonních číslech: **326 376 247, 326 376 237, 326 376 170, 326 376 252.**

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí jeden rok.

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek