

Váš dopis zn.:
Ze dne:

VOŠ a SZeŠ Benešov
Mendelova 131
256 01 Benešov

Sp. zn.: S-KHSSC 51613/2016
Č. j.: KHSSC 51613/2016

Vyřizuje: Ing. Alena Šípková
Tel.: 317784029
E-mail: alena.sipkova@khsstc-bn.cz

Datum: 13. října 2016

VOŠ a SZeŠ Benešov - závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení ve věci stavby „Oprava části 1S stávající školy + umístění schodišťových plošin“

Na základě žádosti investora – Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Mendelova 131, 25601 Benešov (dále jen „VOŠ a SZeŠ Benešov“), předložené dne 29.9.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), jako orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 správního řádu, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení ve věci stavby „**Oprava části 1S stávající školy + umístění schodišťových plošin**“, parcela č. 227/4, 227/1 v k.ú. Benešov u Prahy a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem na stavbu „Oprava části 1S stávající školy + umístění schodišťových plošin“ v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov se s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby musí stavebník předložit:

- **a) doklad**, že materiály použité pro vnitřní rozvody vody vyhovují hygienickým požadavkům na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- **b) doklad**, že kvalita vody z nově provedených rozvodů vyhovuje požadavkům vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah „krácený rozbor“ – **mikrobiologické ukazatele**). Odběr bude proveden z výtoků vody v nových umývárkách v suterénu

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci zpracoval ATELIER HESTIA, s.r.o., Nový Knín 354, 262 03 Nový Knín, v září 2016.

PD řeší opravu (přestavbu) části suterénu stávající školy a umístění schodišťových plošin pro tělesně postižené a to jednak na centrálním schodišti v objektu a dále u schodiště do jídelny.

Stavební práce budou prováděny v areálu školy, v budovách nebo v uzavřeném dvoře areálu. Stavebními úpravami v suterénu budou nově zřízeny šatny a umývárny pro studenty před a po hodinách praxe. Stavba neovlivní svým provozem objekty v sousedství areálu školy.

Schodišťové plošiny budou osazeny pro bezbariérový přístup do 1S a 1NP objektu školy a pro přístup do 1NP objektu stávající jídelny v areálu školy, kde bude v rámci stavby demontovány stávající vstupní dveře a budou osazeny dveře nové.

Stavebními úpravami v suterénu vzniknou šatny a umývárny pro studenty: šatna pro chlapce (20,2m² – celkem 26 šatních míst), hygienické zázemí chlapci (kabina WC, dva pisoáry, jedno umývadlo), umývárna chlapci (4 umývadla, tři sprchy), dále šatna pro dívky (20,1m² - celkem 26 šatních míst), hygienické zázemí dívky (dvě kabiny WC, jedno umývadlo), umývárna dívky (4 umývadla, tři sprchy).

Vytápění – napojení na stávající zdroj tepla v budově, otopná tělesa – Radik D95.

Teplá voda – stávající centrální rozvod teplé vody.

Větrání – šatny jsou větrány pouze nuceně - jsou osazeny odtahové a přívodní ventilátory, přívod vzduchu do každé šatny je navržen 520m³/hod., odtah pro každou šatnu je navržen 500m³/hod.. WC a umývárny jsou větrány nuceně odtahem znehodnoceného vzduchu s úhradou odsátého vzduchu přes dvevní mřížky.

Osvětlení – část hygienického zařízení je částečně osvětlena přes anglické dvorky, umělé osvětlení – osazena zářivková a žárovková tělesa.

Zásobování vodou – v PD uváděno, že objekt je napojen na veřejný vodovodní řad. Vzhledem k tomu, že budou prováděny nové rozvody vody, bude nutno ověřit kvalitu vody z těchto nových rozvodů. Proto byly stanoveny požadavky v podmínce č. 1 bod a) a b) ve výrokové části.

Materiály použité pro vnitřní rozvody vody musí podle § 5 odst. 10 zákona 258 vyhovovat požadavkům vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Jakost pitné vody, která je přivedena do umývadla a do sprchy na hygienickém zařízení studentů, musí podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona 258 vyhovovat požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena z hlediska souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.



Ing. Alena Šípková

zástupce vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov



Rozdělovník

Adresát – osobně + PD

KHS – HDM