

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Benešov

Adresa: Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Tel.: 950 891 011

Fax: 950 891 128

E-mail: spisovna.bn@sck.izscr.cz

Ev. č. BN- 539 - 2/2016/PD

Benešov 21. 11. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

## Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola

Mendelova 131

256 01 Benešov

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Miloslav Stibůrek , tel.: 950 891 155, e-mail: miloslav.stiburek@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : k. ú. Benešov, č. parc. 227/4, 227/1  
**Název stavby** : Oprava toalet stávající školy  
**Stavebník** : Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola,  
Mendelova 131, 256 01 Benešov  
**Předložená dokumentace** : Ke stavebnímu řízení  
**Zpracovatel PBR** : Ing. Štěpán Polák, říjen 2016, ČKAIT 0009464

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 9. 11. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

### Odůvodnění

Posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb dané vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
22

*Ing. Josef Setnička*  
plk. Ing. Josef Setnička  
ředitel územního odboru  
rada



**Adresát:**VOŠ a SZŠ Benešov  
Mendelova 131  
256 01 BenešovVáš dopis ze dne:  
5.10. 2016Naše značka :  
R- 93/2016Vyřizuje:  
Roubych Karel  
603715349V Benešově:  
7.10.2016**Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebního povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace



Místo stavby : Benešov  
Stavebník : viz adresát  
Projektant : Ing. Štěpán Polák  
Č. zakázky : 93**Předmětem předložené dokumentace je: Oprava části 1S st. školy + umístění schodišťových plošin**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle §1, odst.1 – řešení přístupu do staveb, přístupnost komunikací a veřejných ploch.

K Vámi předloženému projektu stavby nemáme z hlediska potřeb zdravotně postižených žádné připomínky:

**Souhlasíme s navrženým řešením instalace schodišťových plošin.****Závěr:**

Děkujeme za spolupráci a zapůjčenou dokumentaci, jejíž označené části předložíte při případném jednání, Vám v příloze vracíme.

Karel Roubych  
konzultantNIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

VOŠ a SZeŠ Benešov  
Mendelova 131  
256 01 Benešov

Sp. zn.: S-KHSSC 60551/2016  
Č. j.: KHSSC 60551/2016

Vyřizuje: Ing. Alena Šípková  
Tel.: 317784029  
E-mail: alena.sipkova@khsstc-bn.cz

Datum: 18. listopadu 2016

**VOŠ a SZeŠ Benešov - závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení ve věci stavby „oprava toalet střední školy“**

Na základě žádosti investora – Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Mendelova 131, 25601 Benešov (dále jen „VOŠ a SZeŠ Benešov“), předložené dne 9.11.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), jako orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 správního řádu, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení ve věci stavby „**Oprava toalet střední školy**“, Mendelova 131, 256 01 Benešov a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu, vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

**S předloženým návrhem na stavbu „Oprava toalet střední školy“ v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, s e s o u h l a s í .**

**V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:**

- 1. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby musí stavebník předložit:**
  - **a) doklad**, že materiály použité pro vnitřní rozvody vody vyhovují hygienickým požadavkům na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
  - **b) doklad**, že kvalita vody z nově provedených rozvodů vyhovuje požadavkům vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah „krácený rozbor“ – **mikrobiologické ukazatele**). Odběr bude proveden z výtoku vody z umývadel v nově rekonstruovaných WC.

**Odůvodnění:**

Projektovou dokumentaci zpracoval ATELIER HESTIA, s.r.o., Nový Knín 354, 262 03 Nový Knín, v říjnu 2016.

PD řeší opravu dívčích a chlapeckých toalet ve stávajícím objektu školy v 1.NP a ve 2.NP.

Stavební práce budou prováděny v budovách v areálu školy, stavba svým provozem neovlivní objekty v sousedství areálu školy. Rekonstrukce bude prováděna v období mimo výuky.

**Chlapecké WC – nová dispozice** – vstup z chodby do předsíňky se dvěma umývadly, dále osazeny 3 pisoáry, dvě kabiny WC. Kabina WC s umývadlem určená pro ZTP je přístupná přímo z chodby.

**Dívčí WC – nová dispozice** – vstup do předsíňky se dvěma umývadly, dále jsou osazeny dvě kabiny WC. Z předsíňky WC je přístupná úklidová komora s výlevkou. Kabina WC s umývadlem určená pro ZTP je přístupná přímo z chodby.

Stěny na hygienickém zařízení budou mít keramický obklad do výše 2,0m. Podlahy – keramická dlažba. Dělicí příčky - zděné

**Vytápění** – napojení na stávající zdroj tepla v budově, otopná tělesa – Radik D95.

**Teplá voda** – stávající centrální rozvod ohřev TUV.

**Větrání** – WC pro chlapce i pro dívky jsou větrány přirozeně okny, obě kabiny pro ZTP jsou větrány pouze nuceně - jsou osazeny odtahové ventilátory s vyústí nad střechu objektu, s úhradou odsátého vzduchu přes dveřní mřížky.

**Osvětlení** – přirozené okny, umělé – zářivková a žárovková svítidla.

**Zásobování vodou** – v PD uváděno, že objekt je napojen na veřejný vodovodní řad. Vzhledem k tomu, že budou prováděny nové rozvody vody, bude nutno ověřit kvalitu vody z těchto nových rozvodů. Proto byly stanoveny požadavky v podmínce č. 1 bod a) a b) ve výrokové části.

Materiály použité pro vnitřní rozvody vody musí podle § 5 odst. 10 zákona 258 vyhovovat požadavkům vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Jakost pitné vody, která je přivedena do umývadel a do sprchy na hygienickém zařízení studentů, musí podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona 258 vyhovovat požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena z hlediska souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.



Ing. Alena Šípková

zástupce vedoucího oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov



Rozdělovník

Adresát – osobně + PD

KHS – HDM