

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
0.01	ŠATNA - CHLAPCI	20,2
0.02	UMÝVÁRNA - CHLAPCI	7,69
0.03	HYG ZÁZEMÍ - CHLAPCI	5,5
0.04	ŠATNA - DÍVKY	20,2
0.05	UMÝVÁRNY - DÍVKY	7,69
0.06	HYG. ZÁZEMÍ - DÍVKY	5,5
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA		66,78

LEGENDA


————— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

- - - - - VRATNÉ POTRUBÍ

0.01
20°C
VK10 600-700
RV 15/1
RŠ 15/1ot.

ČÍSLO MÍSTNOSTI
VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TELOTA
OTOPNÉ TĚLESO
KORADO RADIK VK,TYP, VÝŠKA, DÉLKA
RV - REGULAČNÍ VENTIL
RŠ 15 - REGULAČNÍ H ŠROUBENÍ DN15
VÝKON TĚLESA (teplostní spád 70/60°C)

Ing. Štěpán Polák
č. autorizace: ČKAIT 9464

PROJEKTANT: ATELIER HESTIA s.r.o., Nový Knín 354, Nový Knín 262 03				INVESTOR: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola			
NÁZEV:							
OPRAVA ČÁSTI 1S ST. ŠKOLY							
		PŘÍLOHA: SVISLÝ ŘEZ ČÁSTI 1S VYTÁPĚNÍ		STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
				ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
		MĚŘITKO:		Č. ČÁSTI:		Č. PŘÍLOHY:	
		1:50		D.1.4		D.1.4.16	
		DATUM:		07/2017		KAT. ÚZEMÍ:	
PARC. ČÍSLO:		227/4, 227/1		OKRES:		Benešov	
ODP. OSOBA:		Ing. Štěpán Polák		VYPRACOVAL:		Ing. Michal Hoffman	