



HZSSX00FLBOO



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

krajské ředitelství

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Č. j.:	HSKL - 1357-2/2024 - PCNP	Adresát:
Počet stran:	3	ELEKTRONICKY - DS
Počet příloh:	0	IDDS: riegjdc
Vyřizuje za PO:	por. Ing. Veronika Švorcová Mocová	pan Jaroslav Kodeš
Tel.:	950 870 129	Bezděkov 1017
E-mail:	veronika.svorcova@hzscr.cz	269 01 Rakovník
Vyřizuje za OOB:	nprap. Klára Honsová	
Tel.:	950 870 253	
E-mail:	klara.honsova@hzscr.cz	
Datum:	15. 2. 2024	

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Přístavba výtahu objektu GZW Rakovník, Žižkovo nám. 186, Rakovník

Místo stavby:

Žižkovo nám. 186, Rakovník I, 269 01 Rakovník, k. ú.: Rakovník, parc. č. st. 213

Stavebník:

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace, IČO 47019671

Žižkovo nám. 186, Rakovník I, 269 01 Rakovník

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Jaroslav Kodeš, ČKAIT 0010949

datum: 10/2023

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) obdržel dne 22. 1. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS STC k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS STC posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: střední škola - gymnázium,
- zastavěná plocha budovy:2098 m², ▪ výška stavby: 8,64 m,
- počet nadzemních podlaží: 3, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: 480, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: první třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Přístavba výtahu objektu GZW Rakovník, Žižkovo nám. 186,
 269 01 Rakovník
vypracoval: Ing. Miroslav Ambrůžek
ověřil: Ing. Karel Endyš, ČKAIT 0003968
datum: 12/2023

Popis stavby: Předmětem projektu je přístavba bezbariérového výtahu v jihovýchodním rohu dvorního atria stávajícího objektu Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku. Výtah je v kombinaci stěnové a ocelovo-skleněné výtahové šachty bez zvláštního členění na různé objekty a technická či technologická zařízení. Výtah bude mít čtyři nástupní úrovně, přičemž mezi první a druhou nástupní úrovní bude výškový rozdíl 270 mm. Výstup z výtahové kabiny bude proveden vždy na stávající jednotlivá podlaží do prostoru chodeb bez požárního rizika. Veškerá výtahová technologie je umístěna ve výtahové šachtě. Výtah bude lanový

bez strojovny. Všechny nové dveře do výtahu budou s požární odolností. Výtah bude jištěn vlastním zdrojem energie. Výtah nebude evakuační ani požární.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS STC k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS STC na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

mjr. Ing. Mgr. Jakub Šnajdr
vedoucí oddělení stavební prevence
úřední osoba