

[illegible]

BETON:	
DLE TP8/18, A ČSN EN 206-A1	
• OPĚRY	C30/37 - XF4, XD3
• ZÁKLADY	C30/37 - XF3, XD3
• BETONOVÉ PLOMBY	C30/37 - XF1, XD1
• PODKLADNÍ BETON	C16/20 - XD
• PODLOŽKOVÉ BLOKY	C30/37 - XF4, XD3

BEDNĚNÍ PRO BETON:

BEDNĚNÍ PRO NEVIDITELNÉ PLOCHY BUDE PROVEDENO Z NÁSLEDUJÍCÍCH ALTERNAT

- NEHOBOVÁNA PRKNA NA SRAZ (TYP A4 DLE TP 18)
- SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ Z TVRZENÝCH PŘEKŘÍŽ SE ŠROUBOVÝMI SPOJI A VÝŽTY
- OCELOVÉ BEDNĚNÍ (TYP C14 DLE TP 18)

BEDNĚNÍ PRO POHLEDOVÉ PLOCHY:

- Z HOBLOVANÝCH PRKEN KLADENÝCH SVISLE NA POLODRÁŽKU

BUDOU POUŽITY FIXOVANÉ VRUTY SE ZAPOUŠTĚNÍM HLAVOU BEZ PŘÍZNANÝCH PRACOVNÍCH SPÁR

KATEGORIE BEDNĚNÍ B_d DLE TKP 18

1. PLOCHY, KTERÉ PŘIJÍDÍ TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP + 2xALN.
2. PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU VŽDY UKONČENY LIŠTOU.
3. NÁTĚRY PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI BUDOU UKONČENY 200 mm POD TERÉNEM
4. ZKOŠENÍ VŠECH HRAN 20/20 mm, POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK.

Souladnívací systém: S-JTSK Výškový systém: BpV	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> SO 201 III/6111 JIRNY MOST EV. Č. 6111-1 </div>	
Objednatel stavby: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; display: flex; align-items: center;"> <div> STŘEDOČESKÝ KRAJ Zručovská 11 150 21 Praha 5 Česká republika </div> </div>	Razítko : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> kontroloval : Datum : Podpis : </div>
Zhotovitel POPS: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; display: flex; align-items: center;"> <div> Valbek, spol. s r.o., stř. Praha V ošárních 2300/75 100 00 Praha 10 Česká republika </div> </div>	Razítko : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> kontroloval : Datum : Podpis : </div>