

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
IČO:	61664537
Sídlo:	V Sadě 1565, 258 01 Vlašim
Zastoupená:	PaedDr. Jiří Tůma, ředitel
Název veřejné zakázky:	Revitalizace obvodového pláště školy OA Vlašim
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P24V00000465
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 30. 10. 2024 vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

Prosím o upřesnění položky č. 27 v rozpočtu SO 02 – Budova Tělocvičny: „Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým spojem stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 160 mm“.

Jedná se čistě o montáž? Pokud ano, prosím o doplnění položky na dodání materiálu tepelné izolace.

W5 Stěna ($U_{max} = 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- extrudované izolační desky XPS – třída reakce na oheň E, tl.160 mm

Odpověď na dotaz č. 1

Jedná se o kompletní konstrukci (ve sloupci označeno jako K). Tj. předmětem nacenění bude vlastní nosná konstrukce z Al. profilů, montážní a pomocný materiál, vložená tepelná izolace dle skladby ve výkresové části, instalace keramického obkladu lepením. Dále k položce přináleží položka č. 28, 29 a 30 za paropropustnou folii a keramický obklad.

Dotaz č. 2

Dále prosím o upřesnění položky č. 12 v rozpočtu SO 02 – Budova Tělocvičny: „Deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160 mm“.

Na výkresech se objevuje specifikace fasádního polystyrenu XPS, zatímco ve výkazu výměr je označen jen jako EPS. Co je tedy správně?

W1 Stěna ($U_{max} = 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- extrudované izolační desky XPS – třída reakce na oheň E, tl.160 mm

W2 Stěna ($U_{\max} = 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$)

fasádní izolační desky z expandovaného polystyrenu – třída reakce na oheň E, tl.160 mm, EPS-F 70

Odpověď na dotaz č. 2

Správně jsou oba druhy polystyrenů. Skladba W1 je určena pro sokl budovy z XPS desek, skladba W2 je určena pro ostatní plochy budovy z polystyrenu EPS.

Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována.

Vysvětlení bude zveřejněno na profilu zadavatele.

Ve Vlašimi dne: shodné s datem el. podpisu

PaedDr. Jiří Tůma, ředitel
ředitel
Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565