

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

11/1/2024

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0333/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6-15 k veřejné zakázce „II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce silnice etapa 4 a etapa 6“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Jaký druh nebezpečného odpadu uvažuje a jakým způsobem došel zadavatel k výpočtu množství pol. 014131 v soupisu prací SO 104?
	Vysvětlení ZD: Zadavatel uveřejňuje průzkum přítomnosti polyaromatických uhlovodíků, ze kterého je patrné, že tyto látky byly zastiženy pouze v začátku úpravy, kde je zároveň nutné provést napojení plnou konstrukcí vozovky. Výpočet výměry předmětné položky je součin plochy napojení na stávající stav a tloušťky asfaltového souvrství.

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Jaký druh nebezpečného odpadu uvažuje a jakým způsobem došel zadavatel k výpočtu množství pol. 014131 v soupisu prací SO 106?
	Vysvětlení ZD: Zadavatel uveřejňuje průzkum přítomnosti polyaromatických uhlovodíků, ze kterého je patrné, že tyto látky byly zastiženy pouze v místě propustku a napojení, kde je zároveň nutné provést výměnu konstrukce vozovky.. Výpočet výměry předmětné položky je součin plochy stávající konstrukce vozovky určené k výměně a tloušťky asfaltového souvrství.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dovolujeme si požádat o poskytnutí zprávy z diagnostického průzkumu vozovky provedeného f. Viakontrol s.r.o., na který se odvolává projektová dokumentace.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel uveřejňuje diagnostický průzkum vozovky.

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
----	---------------------------------------

	Dobrý den, soupisy prací obou etap (4 i 6) obsahují položku GEOMETRICKÝ PLÁN. Žádáme o dodatečnou informaci o rozsahu provedení geometrického plánu. Dle našeho názoru u rekonstrukce stávající komunikace totiž geometrický plán nebývá požadován.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že předmětem položky je geometrický plán pro oddělení pozemků všude, kde dochází k překročení hranice silničního pozemku definovaného dle §11 zákona č. 13/1997 Sb. přes stávající hranici pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
10.	Etapa 6, SO 106 - podle technické zprávy na trativodu budou po 50-ti metrech umístěny kontrolní šachty DN 400 z plastických hmot s poklopy s únosností min. D400. Domníváme se, že v soupisu prací tyto šachty chybí.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že kontrolní šachty jsou součástí položky 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
11.	V soupisu prací SO 106A je v popisu pol. 12110 Sejmутí ornice nebo lesní půdy uvedeno, že položka nezahrnuje uložení na trvalou skládku a současně popis vč. odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015111, ve které je výpočet množství vztahující se k pol. 12110 ve výši 358,4 t. Vzhledem k tomu, že se ornice nesmí odvážet na trvalou skládku, žádáme zadavatele o prověření pol. 12110 a 015111 v soupisu prací SO 106A.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, kde je položka 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY zaměněna za položku za položku 11130 SEJMUTÍ DRNU.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
12.	Po prostudování dodatečných informací č.1-5 považujeme odpověď na 1. dotaz nedostatečnou. V soupis prací pro 4. etapu je ve stavebním objektu SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 003-02710R – PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS v množství 2 kpl. Jakou formu výstupu požaduje zadavatel?
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel požaduje provést sběr poruch na všech vyznačených objízdných trasách, které budou zpracovány a vyhodnoceny dle TP 82.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
13.	Po prostudování dodatečných informací č.1-5 považujeme odpověď na 2. dotaz nedostatečnou. V soupis prací pro 4. etapu je ve stavebním objektu SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 004-02710R – PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS v množství 7 kpl. Jakou formu výstupu požaduje zadavatel?
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel předpokládá, že se uchazeč dotazuje na položku poř. č. 4 02710R PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ PŘED a PO STAVBĚ. Zadavatel požaduje, aby výstupem objektu byla podrobná prohlídka každého objektu, která bude dokladována fotodokumentací a popisem objektu včetně zjištěných závad. Zadavatel požaduje, aby byla provedena prohlídka každého objektu autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. §5 odst. (3) písm. a) nebo g).

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
14.	Po prostudování dodatečných informací č.1-5 považujeme odpověď na 3. dotaz nedostatečnou. V soupis prací pro 6. etapu je ve stavebním objektu SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 005-02710R – PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS v množství 2 kpl. Jakou formu výstupu požaduje zadavatel?
	Vysvětlení ZD:

	Zadavatel požaduje provést sběr poruch na všech vyznačených objízdných trasách, které budou zpracovány a vyhodnoceny dle TP 82. Zadavatel požaduje, aby byla provedena prohlídka každého objektu autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. §5 odst. (3) písm. b).
--	---

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Po prostudování dodatečných informací č.1-5 považujeme odpověď na 4. dotaz nedostatečnou. V soupis prací pro 6. etapu je ve stavebním objektu SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 006-02710R – PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS v množství 2 kpl. Jakou formu výstupu požaduje zadavatel?
15.	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel předpokládá, že se uchazeč dotazuje na položku poř. č. 6 02710R PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ PŘED a PO STAVBĚ. Zadavatel požaduje, aby výstupem objektu byla podrobná prohlídka každého objektu, která bude dokladována fotodokumentací a popisem objektu včetně zjištěných závad. Zadavatel požaduje, aby byla provedena prohlídka každého objektu autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. §5 odst. (3) písm. a) nebo g).

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.11.2024** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu 1. části zakázky na **91 984 312,43** Kč bez DPH (Celková předpokládaná hodnota obou částí se mění na 169 276 385,29 Kč bez DPH).

☒ uveřejňuje v příloze:

ETAPA VI Soupis prací akt v15

Přehled zatřídění 331 Brandýs-2

Zpráva II-331 Brandýs n. L. - I.9, rekonstrukce etapa VI, km 10,620 - 13,920

Zpráva II-331 Brandýs n. L. - I-9, rekonstrukce, etapa.IV, km 7,400-9,940

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval