



DRÁT FeZn 10mm VYVĚST V MÍSTECH SVODŮ
3m NAD ÚROVĚŇ TERÉNU
DRÁT BUDE CHRÁNĚN PROTI KORÓZI PŘI
PŘECHODU Z BETONU NA POVRCH NÁTĚREM
V DÉLCE NEJMÉNĚ 10cm V BETONU
A 20cm NAD POVRCHEM

LEGENDA:

- Vodičé spojení
- SU Univerzální svorka
- FeZn pásék 30x4
- ||-○-○- Vývod pro hromosvod

autorizoval : Ladislav Červenka, DIS.		LADISLAV ČERVENKA – EPRON ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ	
projektant : Ladislav Červenka, DIS.		Jozef Gáliko 122, Těšov 39003 IČ: 73496685, jermiliczenka@eprojekt.cz mob:775 166 715 tel: 381 231 303	
N á z e v a k c e : Novostavba haly na síli Sedčany		Investor: KSÚS Středostřední kraje Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov	
Místo stavby: Kul. Sedčany, parc. 2409/5, 2409/2		Měřítko: 1:50 datum: 05.2024	
část: ELEKTROINSTALACE		č. z. ok.: formát: 12x A4	
Období výkresu : D1.4 - ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		5. výkresu k. por. 8	
ZÁKLADY - UŽÍVNĚNÍ			