

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 1119 - 2/2017/PD

Kolín 20. 7. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Aleš Jambor  
Havelcova 70  
280 02 Kolín

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Gabriela Čmugrová, tel.: 950 885 126, e-mail: gabriela.cmugrova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : k. ú. 721387 Plaňany, č. parc. 719/1, 720;  
k. ú. 721361 Blinky, č. parc. 305  
**Název stavby** : III/3297 Plaňany - PD  
**Stavebník** : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha  
**Předložená dokumentace** : Dokumentace pro stavební řízení (únor 2017)  
**Zpracovatel PBR** : nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 18. 7. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

## **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na **HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem**

## **Odůvodnění**

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

## **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Ing. Vladimír Dynybyl

ředitel územního odboru

rada

