

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 68-71 k veřejné zakázce: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

68.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO 136 je uvedena položka č. 11, kód 91710, název OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD, kdy poznámka uvádí lože C20/25n-XF3 tl. min. 0,15m. Technická zpráva uvádí lože C20/25n-XF3 tl. min. 0,20m. Žádáme Zadavatele o prověření PD a sjednocení se soupisem prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace V technické zprávě bude opraveno.

69.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve smlouvě o dílo jsou špatně očíslovány jednotlivé články od čl. 16. Závěrečná ustanovení – místo čl. 16.5 je uvedeno 65.5, v čl. 16.9. je uveden špatně odkaz na čl. 15.6. – má být 16.6. a dále číslování od čl. 16.9 se vrací k řadě 15, opraví zadavatel číslování článků smlouvy o dílo?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Bude opraveno

70.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	1) V SO803b-část1. je dle našeho názoru špatný výpočet na zalévání					
	4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	21 950,00
				878*5*5=21 950,00 [A]		
				položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením		
	Myslíme si, že správně by mělo být: 878ks x 60 litrů x 5opakování/ 1000 a vyjde 263,4 m3. Opraví zadavatel výkaz výměr?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Bylo opraveno ve vysvětlení ZD 55-67					

71.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí cenu musí být i geodetické práce – viz položky uvedené ve vedlejších

	nákladech. Doplní zadavatel, pro relevantní ocenění geodetických prací, geodetickou dokumentaci E_04 o tyto části: - záborový elaborát, obvod stavby, geometrické plány?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí DSP

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 136_01_Technicka_zprava_roz.pdf
- 136_01_Technicka_zprava_text.pdf
- Záborový elaborát.pdf
- II-611 Kostelní Lhota – SoD.doc