

V Říčanech dne 25.11.2024
Reg. č.: VZ-0526/00066001/24
Č.j.: 1531/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce „Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Sedlčany“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, ke zpracování cenové nabídky potřebuji vyjasnit zadání.
	Technická zpráva (ve složce D1.2) v bodě 7.5-Povrchová úprava uvádí zatřídění do klasifikace prostředí kategorií C3, ale na výkrese D1.2.2 je v tabulce uvedeno C4. Co z toho platí? Vztahuje se C4 (C3) na celou konstrukci , nebo jenom na stěnový a podhledový trapézový plech?
	Pokud platí, že celá kce (primární nosná kce + opláštění zevnitř i z venku) je v kategorii C4(C3), tak se domníváme, že navržená tenkostěnná primární nosná kce je pro tento typ haly nevhodná (životnost – požadovaná záruka 120měsíců dle návrhu SOD).
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, v odstavci 7.5 je neúplná informace. Požadavek na prostředí kategorie C3 je na vnější opláštění a konstrukci a kategorie C4 je na vnitřní prostředí – vnitřní tr. plechy. Princip je izolace agresivního prostředí od nosné konstrukce. A nižší požadavek na konstrukci a vnější prostředí. Viz zmínka odst. 4. Vnitřní plechy a lemování kategorie C4, nosná konstrukce a vnější plechy kategorie prostředí C3.

Vzhledem k výše uvedenému, kdy zadavatel doplňuje a dovysvětluje zadávací dokumentaci, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.12.2024 do 09:00 hod.