



TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
3.01	CHODBA VÝSTAVNÍ PROSTOR	18,31
3.02	OSOBNOSTI VÝSTAVNÍ PROSTOR	0.00
3.03	DEPOZITÁŘ SKLAD	0.00
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		18,31

* POKUD NENÍ V TABULCE MÍSTNOSTÍ UVEDENO, ŽE SE JEDNÁ O KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ, UVAŽUJE SE KONSTRUKCE JAKO NOVĚ NAVRHOVÁNA

LEGENDA EPS :

EPS	požární ústředna	KIPO	klíčový trezor požární ochrany	—	kabel linky EPS : J-Y(st)Y 2x2x0.8
OH	požární hlásič opticko - kouřový	OPPO	obslužné pole požární ochrany	- - -	kabel signalizační s funkční schopností : PRAFlaGuard 1x2x0.8
T	požární hlásič termodiferenciální	Tablo	paralelní ovládací tablo EPS	—	kabel s funkční schopností : PRAFlaGuard 4x2x0.8
●	požární hlásič tlačítkový	zábleskový	zábleskový návodčí maják EPS	↗ ↘	stoupací / klesající kabelová trasa
⊕	bezdrátový hlásič tlačítkový	DZP	schránka na dokumentaci		
⊕	bezdrátový hlásič opticko - kouřový	ZDP	zařízení dálkového přenosu		
GW	gateway prezdrátové hlásiče a prvky EPS				
☐	požární siréna				

POZNÁMKA

- PRVKY EPS NEBUDOU UMÍSTĚNÝ V MÍSTĚCH ZDOBENÍ KLENEB A V MÍSTĚ PÍSKOVCOVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ KLENEB
- VEŠKERÉ KABELOVÉ TRASY V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH DLE VÝKRESU BOURACÍCH PRACÍ
- KABELOVÉ TRASY BUDOU JIŠTĚNÝ VÁPENNOU MALTOU, KTERÁ BUDE PŘETAŽENA VÁPENNÝM ŠTUKEM SE SHODNOU ZRNITOSTÍ S OKOLNÍM POVRCHEM
- VE SKLEPNÍM PROSTORU BUDOU TRASY TAŽENY VE SPÁRÁCH MEZI KAMENY A ZAPRAVENY
- UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH ČIDEL EPS BUDE PRIMÁRNĚ NA STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ KONZOLÁCH A BUDOU V ODSTÍNU DANÉ KONZOLI

PROJEKT	
Instalace elektronické požární signalizace budovy "měšťanský dům Kamenný dům" v Kutné Hoře	
Václavské náměstí 183, 284 01 Kutná Hora	
STAVEBNÍK	
ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA	
Barborská 28, Kutná Hora, 284 01	
ZPRACOVATEL	JIKA PROJEKT s.r.o.
Aneta Černá	Sebranice 41, 56962
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	IČO:194 50 303
Ing. Jan Jedlička	
DATUM	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
Červenec 2024	
MĚŘÍTKO	
1:150	

LOKALIZACE		SEVERKA	
			
NÁZEV VÝKRESU			
PŮDORYS 3.NP			
NAVRHOVANÝ STAV			
ČÁST			
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
STUPEŇ			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			
OZN. VÝKRESU	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	PARÉ
304		09/2024	