

V Říčanech dne 28.11.2024
Reg. č.: VZ-0526/00066001/24
Č.j.: 1537/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce „Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Sedlčany“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, rozumím správně vysvětlení zadávací dokumentace?: - prostředí C3: primární nosná ocelová konstrukce + střešní trapézový plech TP45/0,63 + vnější stěnový trapézový plech VP45 - prostředí C4: vnitřní trapézový plech (stěna + podhled) IP18
	Dále poprosím o upřesnění detailu 4 - OPLÁŠTĚNÍ STĚN. Je zde uvedena kapotáž sloupů, prosím o zaslání detailu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, je to tak jak uvádíte. Kategorie prostředí C3 na vnější opláštění a nosnou konstrukci, která je chráněna vnitřním opláštěním na kategorii C4. Detail kapotáže viz. obrázek níže – příloha č. 1

Vzhledem k výše uvedenému, kdy zadavatel doplňuje a dovysvětluje zadávací dokumentaci, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10.12.2024 do 12:00 hod.

Příloha č. 1 – Detail kapotáže

