

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Název veřejné zakázky:	Přístavba objektu Domova u Anežky - Luštěnice
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Středočeský kraj
Sídlo zadavatele:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO:	70891095
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Prosíme o doplnění šachetních hodin, to samé na uliční vpustě, půdorys vsaku, výpis tvarovek pro kameninové potrubí.

Odpověď č. 1

Zadavatel odpovídá následovně:

Hodiny u šachet a vpustí pro vypracování cenové nabídky nejsou potřeba neboť ceny šachet pro různé směry (hodiny) jsou prakticky srovnatelné. Půdorys vsaku, včetně jeho rozměrů je zobrazen v koordinační situaci "LUS_DPS_C03_00_KOORDINACNI_SITUACE" a v části D1.4 - ZTI v souboru "SITUACE". Celkový rozměr vsakovacího objektu, společně s jeho výškou určuje jeho vsakovací schopnost vypočítanou na základě zpracovaného HGP a pro podání nabídky je zcela dostačující.

Kanalizační potrubí KA 300 tvoří pouze přímé úseky, změny směru trasy jsou provedeny v revizních šachtách. Výpis tvarovek by měl být součástí realizační nebo dodavatelské dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel odpověď na dotaz uveřejnil po lhůtě, bude v souvislosti s tím prodloužena lhůta pro podání nabídek o 11 pracovních dní.

S pozdravem,

.....
Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí