

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce: III/12537 Sobočice - Zásmuky

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den vážený Zadavateli, obracíme se na Vás s následujícím dotazem: Ve výkazu výměr v SO 101 se nachází položka č. 78, kód 894171, název ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM v množství 17 kusů, přičemž dle výkresové dokumentace se 4 kusy nachází ve vozovce (sjezdy či hlavní trasa) a bude nutno použít poklopy D400 a zbylých 13 kusů mimo vozovku s poklopy B125. Nikde v zadání však není specifikováno, jak mají být nově zřízené šachty hluboké, což je pro správné a relevantní ocenění položky podstatná informace. Žádáme Zadavatele o prověření a uvedení skladeb nebo min. výšek šachet. Děkujeme za Vaši odpověď.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
Jak je uvedeno v technické zprávě, tak se jedná o šachty na novém potrubí, které bude nahrazovat potrubí stávající. Poloha stávajícího potrubí není známa a je pouze odhadnuta na základě podkladu předaného obcí, podle zaměřených viditelných povrchových znaků a místního šetření. Není znám přesný výškový průběh stávajícího potrubí. Při výměně potrubí bude nové potrubí ukládáno do stejné hloubky, jako je stávající. Skladbu šachet tak nelze určit. Předpokládaná odhadovaná hloubka je 1 – 2 m. Informace o tom, že ve vozovce je potřeba použít poklop D400 a jinak B125 je uvedena v popisu položky.	

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.