

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce: III/12537 Sobočice - Zásmyky**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Znění žádosti o vysvětlení ZD včetně její přílohy viz přílohy tohoto dokumentu.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
1.	<p>V položkách 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO u SO 101 i SO 102 jsou počítány materiály i z položek u kterých je předpoklad zpětného použití, odevzdání investorovi, nebo vlastníkovi pozemku záměrně, aby zhotovitel uvažoval tyto náklady v plné výši i pro případ, že získané materiály nebude možné zpětně použít, nebo investor nebo vlastník pozemku nebudou mít zájem na převzetí materiálu. Úctováno bude dle skutečnosti která nastane při výstavbě, se souhlasem TDI.</p> <p>Položka 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M zahrnuje jak zafrézování předepsaného pojiva, tak dodání samotného pojiva. Přesný druh nelze předem určit a přesné množství a typ pojiva bude stanoven laboratorně na základě odebraných vzorku v průběhu výstavby, protože receptura musí zohlednit konkrétní podmínky v době výstavby. Předepsané je hydraulické pojivo a předpokládané množství je do 2 %.</p> <p>Není znám přesný výškový průběh stávajícího potrubí. Při výměně potrubí bude nové potrubí ukládáno do stejné hloubky, jako je stávající. Skladbu šachet a vpustí tak nelze určit. Předpokládaná odhadovaná hloubka je 1 – 2 m.</p> <p>(V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 2. 12. 2024 byla lhůta pro podání nabídek prodloužena o celou svou původní délku, tedy všichni dodavatelé mají pro přípravu svých nabídek k dispozici celou svou původní délku).</p>

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 1 – Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
- Příloha č. 2 – Příloha žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - Dotazy

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.