

V Říčanech dne 02.12.2024
Reg. č.: VZ-0526/00066001/24
Č.j.: 1554/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce „Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Sedlčany“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve statickém výpočtu je uvažováno s ocelovou šroubovanou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů standardně nedostupných na českém trhu, tyto profily nejsou standardizovány výrobními normami ČSN ISO DIN. Je možné konstrukci nahradit svařovanou konstrukcí z běžně dostupných profilů ve standardech ČSN ISO DIN? Zároveň se domníváme, že nahrazení konstrukce na běžně dostupný profil bude levnější variantou. S ohledem na odst. 10 výzvy pro podání nabídky a zadávací dokumentace. Druhým důvodem pro nahrazení konstrukce je s ohledem na článek 10 odst. 10.2. smlouvy o dílo. Součástí variantního řešení, by samozřejmě byla předložena výrobní dokumentace a statický výpočet, tak jak musí být předložena stejně. V případě, že nebude vyhověno variantnímu řešení, žádáme o specifikaci příslušné výrobní normy.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pozinkované profily jsou vyráběny z pozinkovaných svitků dle ČSN EN 10346, profily lze vyrábět rolováním nebo ohraňováním na standardních ohraňovacích lisech v požadovaném tvaru. Profily nemají stanovenou výrobní normu a postupuje se dle ČSN EN 1090-2.