

Tabulka skladeb

Označení	Skladba	Poznámka
S1	<p><u>nová dlážděná plocha - viz část komunikace</u></p> <p>kamenné dlaždice 150 mm dlaždice 250x150x150mm lože dlažby drť frakce 4-8 mm 40 mm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 200 mm hutněný násyp / původní zemina</p>	
S2	<p><u>zatravněná plocha - viz část sadové úpravy</u></p> <p>humusová vrstva 250-300 mm zemina původní / násyp</p>	
S3	<p><u>původní kamenná dlažba (horní terasa)</u> předpokládaná skladba</p> <p>kamenná dlažba 50 mm maltové lože 40 mm podkladní beton 100 mm štěrkové lože 150 mm zemina původní / násyp</p> <p>stávající dlažba bude rozebrána v potřebném rozsahu předpokládaná plocha rozebrání 35 m²</p> <p>po položení inženýrských sítí, provedení opěrné stěny aj. bude skladba obnovena, doplnění dlažby 20 %</p>	
S4	<p><u>stávající dlažba v chodbě technického objektu</u> předpokládaná skladba</p> <p>kamenná dlažba (mramor) 30 mm maltové lože 20 mm podkladní beton 80 mm hydroizolace (2x asfaltový pás) podkladní beton 100 mm zemina původní / násyp</p> <p>stávající dlažba bude rozebrána v potřebném rozsahu předpokládaná plocha rozebrání 15 m²</p> <p>po položení inženýrských sítí, provedení opěrné stěny aj. bude skladba obnovena, doplnění dlažby 20 %</p>	

Poznámka

Veškeré rozměry nutno ověřit dle skutečného stavu na stavbě

Násypy - použít v maximální míře původní násypy. Ručně hutnit po vrstvách.

Na veškeré materiály a prvky budou předloženy vzorky k odsouhlasení.