

	znění všech jejich případných úprav a doplnění, provedených formou poskytnutých vysvětlení ZD. Zadavatelem předepsaný vzor smlouvy obsažený v příloze č. 4 ZD je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí Účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou pro tento účel označeny (místa zvýrazněná modrou barvou s textem „[BUDE DOPLNĚNO]“). Pokud Účastník vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. K návrhu smlouvy předkládanému v nabídce Účastník připojí: - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr (zpracovaný v souladu s čl. 9 ZD); - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části (součást návrhu smlouvy); - Časový plán výstavby - časový harmonogram (zpracovaný v souladu s čl. 3 této ZD podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat); - Vyplněný formulář týkající se poddodavatelů (Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění, včetně údaje o podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky, vyjádřeném procentuálně či v CZK – viz ustanovení § 105 odst. 1 písm. b) zákona), podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat (součást návrhu smlouvy); - Podpisový rámec realizační dokumentace stavby (součást návrhu smlouvy); Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech shora uvedených příloh předloží Účastník v elektronické podobě. Údaje doplněné Účastníkem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu s nabídkou Účastníka. 18. DALŠÍ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY c) Pakliže je v této ZD uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či skenem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat Účastníka vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Toto je však v rozporu s novelizovaným ZZVZ § 211 odst. 7, který uvádí, že: úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje a datové schránky se považuje za podepsaný. Žádáme tedy zadavatele o úpravu ZD tak, aby byla v souladu s platným zněním ZZVZ.“ Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel nepožaduje podpis v nabídce, avšak bude dále požadovat el. podpis při uzavírání smlouvy jako takové.
--	--

94.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
-----	--

Ve výkazu výměr SO 103 je následující položka:					
10	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	4 356,10
			<i>Hlavní trasa</i> 4250.00m2*1.016=4 318,00 [A] <i>Přilehlé sjezdy</i> 7.20+10.90+20.00=38,10 [B] <i>Celkem: A+B=4 356,10 [C]</i>		
Tato položka je v rozporu s technickou zprávou a projektovou dokumentací, kde požadován modifikovaný asfaltový beton ACL 16+ PMB 45/80-65. Jaký typ asfaltu požaduje zadavatel pro objekt SO 103?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
V soupise prací je uvedena položka 574D66 – soupis prací je v souladu s PD.					

95.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Chceme se zadavatele dotázat, zda-li je možné aby uchazeč doložil bankovní záruku za nabídku ve vyšší výši než je požadovaných 5.000.000,- Kč?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ano, bankovní záruka nesmí být nižší než požadovaná. BZ ve vyšší hodnotě bude akceptována				