

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

10.12.2024

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0079/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-7 k veřejné zakázce „III/2733 Kokořín - PD“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	součástí zadání je „Vypracování návrhu opravy všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku“. Může zadavatel poskytnout mostní list mostu ev.č. 2733-6 a přehled (počet) propustků v úseku ?
	Vysvětlení ZD:
	Ano, v příloze poskytujeme mostní list mostu č. ev. : 2733-6. V úseku nachází 7 nám známých propustků.
3.	Souřadnice S-JTSK: 1. 1005886.302, 726666.948 2. 1005896.126, 726578.541 3. 1005840.495, 726552.452 4. 1005736.338, 726693.718 5. 1005691.720, 726650.969 6. 1005700.590, 726632.644 7. 1005744.462, 726641.636 Upozorňujeme na to, že nelze s jistotou vyloučit, že se v řešeném úseku se nachází nějaké historické propustky, o kterých zadavatel nemá informace.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
4.	v řešeném úseku je tunel ev.č. 2733-5. Je součástí záměru i oprava tunelu ?
	Vysvětlení ZD:
	Ano, součástí záměru je i oprava podjezdu (tunelu), dle hlavní prohlídky z roku 2022 viz příloha.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
5.	v řešeném úseku se nacházejí opěrné zdi s cimbuřím a dlážděnou plochou mezi parapetem a komunikací. Oprava těchto zdí a pochozí plochy je součástí záměru ?
	Vysvětlení ZD:

	Ano, součástí záměru je i případná oprava opěrných zdí s cimbuřími a dlážděnou plochou mezi parapetem a komunikací, avšak nutnost této opravit je třeba posoudit v rámci projektové přípravy (statický posudek, diagnostika).
--	---

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	na konci řešeného úseku jsou zárubní kamenné zdi bez říms. Oprava těchto zdí je součástí záměru ?
	Vysvětlení ZD:
	Ano, součástí záměru je i případná oprava zárubních kamenných zdí bez říms na konci řešeného úseku, avšak nutnost této opravit je třeba posoudit v rámci projektové přípravy (statický posudek, diagnostika).

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	na části úseku je dlážděný kryt, případně dlážděný kryt překrytý obrusnou vrstvou. Předpokládá se obnova dlážděného krytu ?
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel není v současné chvíli schopen říct, jestli bude dlážděný kryt na celém úseku zachován. Prioritně chce zadavatel projednat možnost sjednocení krytu vozovky v celé délce úseku za asfaltový, ale vzhledem k tomu, že úsek okolo hradu Kokořín je pod kontrolou památkového ústavu, bude toto upřesněno v rámci projektové přípravy, po projednání s příslušnými orgány státní správy.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **18.12.2024** do 09:00 hod.

mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

uveřejňuje v příloze:

HPM_2733-5_14_10_2022_d6c7
ML-2733-5_882c
ML-2733-6_84cf
 ...
 ...

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval