

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce: III/12537 Sobočice - Zásmyky

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, prosíme o zodpovězení dotazů: Položka 451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 v SO 102 s výkazem výměr: „0,15 * délka žlabu z pol. 93541 v měrné jednotce m3“ „0,15*5,8 = 0,870“ Domníváme se správně, že 0,15 je tloušťka podkladního betonu? Pokud ano, tak ve výpočtu chybí násobení šířkou podkladního betonu, abychom dostali objem v m3. V SO 101 je navrženo kácení celkem 23 ks stromů. Dle technické zprávy je podkladem dendrologický průzkum, který jsme ale v zadávací dokumentaci nenašli. Doplní zadavatel tuto přílohu, aby bylo zřejmé, o jaké se jedná stromy a bylo zároveň možné položky kácení stromů kvalifikovaně ocenit? V SO 101 je v položce 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I dle výpočtu uvažován výkop pro obnovované odvodnění DN 400 a DN 600 pouze do hloubky 0,8 a 0,9 m. Dle Vaší odpovědi z předešlých vysvětlení bude potrubí uloženo v předpokládané hloubce 1–2 m. Bude upraven výkaz výměr této položky? Děkujeme.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>K prvnímu dotazu:</u> číslo 0,15 není tloušťka podkladního betonu, ale plocha podkladního betonu a bočního obetonování v příčném řezu. <u>Ke druhému dotazu:</u> Dendrologický průzkum byl proveden projektantem v březnu 2020. Vzhledem k časovému odstupu od provedení průzkumu je třeba zohlednit, že mohlo dojít ke změnám biometrických parametrů jednotlivých dřevin. Stromy se nacházely v prokazatelně zhoršeném vegetačním stavu. Byly postiženy komplexem poškození, zahrnujícím zejména výskyt suchých větví v korunách, mechanická poranění kmenů a dlouhodobě se zhoršující zdravotní stav. Jednalo se o stromy bez perspektivy dalšího růstu a s vysokým rizikem nežádoucích událostí, jako je například odlom větví nebo i pád stromu. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto

	vysvětlení zadávací dokumentace přikládá dendrologickou tabulku k bližšímu určení těchto stromů. <u>Ke třetímu dotazu:</u> jedná se o výkop po odstranění drnu, nebo po odstranění stávající konstrukce chodníku, sjezdu, nebo komunikace. Značnou část výkopu zabírá stávající potrubí, které se vyměňuje. Po odečtení objemu potrubí z hodnoty výkopu uvedeného v položce pro hloubení rýhy, odpovídá hodnota objemu větší hloubce uložení než 0,8 a 0,9 m. Výkaz výměr nebude upravován.
--	---

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 1 – Dendrologická tabulka pro bližší určení stromů

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek na 06. 01. 2025.