

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce: III/12537 Sobočice - Zásmuky

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o upřesnění technického řešení a doplnění projektové dokumentace, které jsou součástí zadání akce. Jedná se o položky 74 a 75 ve výkazu výměr v objektu SO101: 74 86745 CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNE PULENÝCH DN DO 300MM M 34,000 75 86757 CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNE PULENÝCH DN DO 500MM M 14,000 Žádáme o upřesnění technického řešení realizace chrániček na stávajícím potrubí (jaká má být použitá chránička, jak bude řešeno opětovné spojný podélně půlené chráničky, má být chránička na plynovodním potrubí utěsněna a doplněna číchačkou.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka č. 86745 byla nahrazena položkou 86734, včetně popisu podélného spoje dělené chráničky. Dále byla doplněno nová položka č. 87834. Položka č. 86757 byla nahrazena položkou 87733.2, včetně popisu základních parametrů chráničky. V souvislosti s touto změnou byl ke stávající položce 87733 přidán index 1 a byla doplněna nová položka č 87833. S osazením číchačky není uvažováno. Celková předpokládaná hodnota se změnila z 41.569.419,26 Kč bez DPH na 41.442.546,60 Kč bez DPH. Upravený rozpočet tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby v nabídkách předkládali tento FINÁLNÍ rozpočet z 19. 12. 2024 – TENTO BUDE SLOUŽIT PRO ÚČELY HODNOCENÍ.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr – FINAL 19. 12. 2024

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 13. 01. 2025.