



	typ. č. 1 IP20		vývod osvětlení nástěnný IP44 s pohyb. čísel
	typ. č. 5 IP20		vývod osvětlení nástěnný IP44
	typ. č. 5 IP44		vývod osvětlení stropní IP44
	typ. č. 6 IP20		vývod osvětlení stropní IP20
	zás. jednon. 230 V IP20		vývod osvětlení stropní IP20
	zás. dvoj. 230 V IP20		světlo s čísel
	vývod 230 V		vývod osvětlení nástěnný IP20
	vývod 400 V		novouze svítidlo 3 hod. 3 W IP min.
	tačičko IP20		
	total stop		
	zemnění		
			svítidlo LED s integrovaným čísel

Druh pracovní činnosti	Intenzita osvětlení – množství světla na m2
veřejné venkovní pracoviště	30 lux
osvětlení místnosti pro základní orientaci při občasném pobytu	50 lux
pracoviště s příležitostními činnostmi, ale se zásadní rolí zraku	100 lux
pracoviště, kde dochází k manipulaci na zařízení s vysokým kontrastem	300 lux
pracoviště, kde dochází k manipulaci se středním kontrastem	500 lux
pracoviště, kde dochází k manipulaci s předměty s nízkým kontrastem	1000 lux
pracoviště, kde dochází k manipulaci s předměty na hranici viditelnosti	3000 – 10000 lux
chodby a místa pro komunikaci	100 lux
recepce	300 lux
šatny a toalety	200 lux
kanceláře – psaní, čtení, zpracování dat	500 lux
kanceláře – třídění dokumentů, kopírování	300 lux
odpočinkové prostory	100 lux
nákladové rampy	150 lux
regálové sklady bez obsluhy	20 lux
regálové sklady s obsluhou	150 lux
pekárna	300 lux
prádelna a čistírna	300 lux
kadeřnictví	500 lux
šperkařství	1000 lux
montáž elektroniky	1000 lux
hodinářství	2000 lux

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ M=1:2000

	ZODP. PROJEKTANT ČKAIT 0009817 Ing. Karel Fousek	VYPRACOVAL Jakub Kepka	KONTROLOVAL Ing. Karel Fousek
INVESTOR: AKCE:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovské 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 VÝSTAVBA OBJEKTU p.č.st. 80B, k.ú. Mšeno <u>ZÁZEMÍ CESTAŘSTVI č.p. 438</u>		DATUM 07/2024 FORMÁT A2 MĚŘÍTKO 1:50 STUPEŇ DPS
OBSAH:	SILNOPROUD – SVĚTLA NAVRŽENÝ STAV		Č. VÝKRESU PARÉ D.1.4.3–02 —

POZNÁMKA:

- projekt je podkladem pro zhotovení díla.
- o případných změnách nebo odchylkách od projektových dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta o investora před zahájením díla.
- Za odbornost zhotovení díla odpovídá dodavatel stavby.
- Za výtýče průběhu síti odpovídá dodavatel stavby.
- Dodavatel stavby je povinen se před započatím díla dokonale seznámit s projektovou dokumentací a pozemím řešeného objektu. V případě nejistoty se obrátit na projektanta.
- plocha prostupu a dráhek je uvedena v českých TZB
- statická část a státní řešení je nadřazené nad architektonickou částí