

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

CR Project, s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2024/016896

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Václava Prokopová / 682

HRADEC KRÁLOVÉ
17.4.2024

Chodníky podél zástavby v ulici Brodecká v Luštěnicích

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma CR Project, s.r.o. ve stupni pro společné povolení stavby s datem 2/2024. Podle předložené dokumentace se jedná o návrh rekonstrukce chodníků v ulici Brodecká v obci Luštěnice. Stavba je umístěna v k.ú. Luštěnice.

Začátek úseku je v místě začátku vjezdu do obce ze směru od Brodců nad Jizerou s koncem v místě napojení na silnici I/38. Délka úseku řešeného chodníku vlevo je 500,42 m, délka chodníku vpravo je 487,60m. Chodníky mají navrženou šíři v rozmezí 1,20 m – 3,0 m. Součástí návrhu jsou i nástupiště autobusových zastávek umístěných v blízkosti křižovatky se silnicí I/38. V úseku staničení km 0,443 – km 0,491 vlevo je navrženo 6 podélných parkovacích stání, šířka stání je 2,25 m. Jedno stání je vyhrazeno pro vozidla převážející osoby těžce pohybově postižené. Stání bude mít rozměry 7,0 m x 3,5 m. V rámci akce bude vybudováno nové osvětlení silnice Brodecké včetně přidružených chodníků. Nové kabelové vedení pro napojení osvětlení je zvoleno typu CYKY 4x16-J. Osvětlení komunikací a chodníků je navrženo svítidly na silničních stožárech s výškou osvětlovacího bodu 8m. Stožáry jsou osazeny výložníkem s délkou vyložení o 1,5 m. Ve staničení km 0,546 bude obnoven přechod pro chodce. Nove bude délka neděleného přechodu 8,6 m. Ve staničení km 0,386 je navrženo místo pro přecházení, šířka je 3,0 m, délka 6,5 m. Povrchové odvodnění komunikace je řešeno do stávající kanalizační stoky. Osazení uličních vpustí se řeší v rámci opravy vozovky silnice. V rámci chodníků bude provedeno napojení střešních svodů z přilehlých nemovitostí. Je navrženo osazení žlabů příčně přes chodník, které zajistí odvod vody do komunikace. Způsob řešení odvodnění zpevněných ploch zajišťuje, že nedojde k navýšení odtoku srážkových vod do kanalizační sítě.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1660 - Vlkava od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 703100, X: 1022055.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Nakládání se srážkovými vodami z řešené lokality bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje