

*Voda je život, chraňme ji!* ®

CR Project s.r.o.  
Pod Borkem č.p. 319  
293 01 Čejetický

*Naše značka*  
**VP/20191250**

*Vyřizuje/ linka*  
**Gemeriová/ 170**

*Mladá Boleslav*  
**19.08.2019**

k.ú.: **Luštěnice**; č. parcely: **750/3**

**II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD (zákres vodohospodářských sítí - existence sítí)**

**00066001, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Smíchov, Zborovská, č.p. 81/11, 15000**

Žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (dále jen „VaK MB a.s.“).

Naše společnost vydává následující vyjádření:

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě VaK MB, a.s.

*Zvolený polygon zájmového území je příliš rozsáhlý (mimo měřítko). Nelze poskytnout podrobnější mapové podklady.*

**Při umístění staveb trvalého charakteru musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle § 23 odst. 3 a 5 následovně:

- a)** u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b)** u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c)** u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem příslušného správce sítě.

**Toto vyjádření neslouží pro vydání žádného povolení (rozhodnutí nebo opatření) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.**

Bez předložení dokumentace stavby není možné posoudit, zdali nedojde k ohrožení našich zájmů.

- Požadujeme předložit dokumentaci stavby (záměru) s příslušnou žádostí. Koordinační situace stavby musí obsahovat zakres vodohospodářských zařízení, včetně vyznačení ochranného pásma vodovodu a kanalizace, popř. důležité kóty vzdáleností záměru od vodohospodářských zařízení.
- Žádost s dokumentací stavby je možno zaslat poštou na sídlo naší společnosti, doručit osobně, nebo odeslat s přílohami na mail: [tpc@vakmb.cz](mailto:tpc@vakmb.cz)

**K přiloženým mapovým podkladům:** Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní. Poloha trubních a kabelových vedení zobrazená přerušovanou čarou je pouze orientační s neověřeným průběhem, proto je vždy nutné před projektovou přípravou vytyčit trasu vedení v terénu. Trubní a kabelová vedení vyznačená v mapových podkladech plnou čarou byla zaměřena geodeticky před záhozem.

**Vytyčení vodohospodářských zařízení:**

Vodovod - Benátky nad Jizerou	Jan Hadrbolec	326 362 004 326 362 020	<a href="mailto:jhadrbolec@vakmb.cz">jhadrbolec@vakmb.cz</a>
Kanalizace	Ing. Jan Eckert	326 376 206	<a href="mailto:jeckert@vakmb.cz">jeckert@vakmb.cz</a>

S dotazy k vydanému vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu: [tpc@vakmb.cz](mailto:tpc@vakmb.cz) nebo na těchto telefonních číslech: **326 376 170, 326 376 252, 326 376 247.**

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí jeden rok.

S pozdravem

Ing. František Klouček  
výrobní náměstek