

CR PROJECT s.r.o.  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka  
4584/22/Ko

Vyřizuje/linka  
Kozlová/252

Ml. Boleslav  
15.12.2022

**Luštěnice, poz.č. 730, 730/3, 714/1, atd., II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce, ul. Brodecká a Nádražní**

**– nesouhlasné vyjádření**

inv.: KSÚS Středočeského kraje

Naše společnost vydávala k výše uvedené akci vyjádření k územní řízení a to dne 14.9.2020 č.j. 2184/20/Ko.

Vzhledem k tomu, že nejsou respektovány podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření k územnímu řízení, **není možné vydat kladné stanovisko ve věci.** Jedná se zejména o následující:

- V zájmovém území je nutná výměna vodovodního řadu. Investorem akce bude naše společnost. Tuto skutečnost je potřeba zapracovat do projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Celá akce musí být koordinována s naší a.s. a musí proběhnout před rekonstrukcí komunikace.
- Před zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace je nutno technicky dořešit zavěšení vodovodního řadu na mostě v ul. Nádražní, který má být rekonstruován. Zároveň je také nutná výměna tohoto vodovodního řadu.
- Před zpracováním vyššího stupně projektové dokumentace žádáme o konzultační schůzku a projednání technických řešení jednotlivých bodů, které se týkají našich zájmů.
- Městys Luštěnice má dle našich informací PD k odkanalizování této lokality. Výstavba by měla proběhnout před rekonstrukcí komunikace.

Výše uvedené podmínky nebyly konzultovány nebo zapracovány do dokumentace. Žádáme o splnění podmínek stanovených v předchozím vyjádření a opětovné předložení dokumentace.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 95

Ing. František Klouček  
výrobní náměstek

Obdrží: P3, P7

v. z. Ing. Michaela Gerneriová  
vedoucí oddělení TPC

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz